

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
CICLO IDRICO INTEGRATO,  
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.

**COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

Segreteria del C.R.T.A. - Sezione LL.PP.

**VERBALE SEDUTA DEL 05/06/2012**

In data 05/06/2012 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito presso la sede della Direzione Lavori Pubblici – in Via Salaria Antica Est, n. 27/F, L'Aquila.

**Presenti:** Ing. Battista  
Ing. Bonanni  
Ing. Cipollone  
Ing. De Donatis  
Ing. Notarangelo  
Ing. Perfetto  
Arch. Di Matteo  
Dott. Rosettini  
Dott. Stringini

**Presiede:** Dott. Ing. Vittorio Di Biase

**Totale: n. 10**

**NUMERO PARERE 8 - 2011:**

A.S.L. di Pescara – Programma di investimenti in edilizia sanitaria - art. 20, L. 67/88, 2^Fase - AdP stralcio 2004 - Realizzazione del nuovo reparto Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. Progetto Esecutivo.

Viene acquisita dal Comitato la nota n. 879/GP del 04/04/2012 inviata dal RUP della A.S.L. di Pescara. Si conferma quanto emesso un data 27/03/2012.

**NUMERO PARERE 16 - 2011:**

Consorzio Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro - Chieti  
Diga di Penne sul Fiume Tavo – Interventi di stabilizzazione sulla sponda sinistra dell'invaso. Progetto Esecutivo.

**ISTRUTTORIA**

La Sottosezione esamina la nota n. 4512 del 22/05/2012 con cui sono state trasmesse dal Consorzio Bonifica Centro le integrazioni richieste con nota RA/225515 del 04/11/2011. Segue dibattito tra i componenti.

**RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE**

- il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento ed approvato dal Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro con Deliberazione 118 del 23/03/2012;
- la documentazione in esame è stata integrata con la nota del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro n. 4512 del 22/05/2012 a seguito della nota n. RA/225515 del 04/11/2011;
- il progetto è stato redatto in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- le soluzioni adottate si ritengono idonee agli scopi prefissi.

Ciò premesso e considerato, la Sottosezione esprime parere positivo.

## IL COMITATO

### CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento ed approvato dal Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro con la citata Deliberazione 118 del 23/03/2012;
- che la documentazione in esame è stata integrata con la citata nota del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro n. 4512 del 22/05/2012 a seguito della nota n. RA/225515 del 04/11/2011;
- che il progetto è stato redatto in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- che le soluzioni adottate si ritengono idonee agli scopi prefissi.

Ciò premesso e considerato

all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 477.600,00, a condizioni che:

- Gli oneri relativi al Piano di Sicurezza e di Coordinamento non siano soggetti a ribasso d'asta, come previsto dall'art. 131 - comma 3 - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Allegato XV;
- Siano acquisite tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa in materia.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

### NUMERO PARERE 1 - 2012:

Comune di Montesilvano (PE) - Programma art. 20 L. 67/88 - Realizzazione di un DSB con annesso Poliambulatorio nel Comune di Montesilvano. Progetto lavori di completamento.

### ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina gli elaborati progettuali. Segue dibattito tra i componenti.

### RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE – confermata dal COMITATO

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Comune di Montesilvano con nota n. 27814 del 02/05/2012 ed in particolare la Relazione Tecnica Generale - elaborato RE 01\_API/COM - si evidenzia quanto riportato a pag. 2: "L'esecuzione delle suddette opere, inferiori al limite del 50% dell'importo contrattuale, sono state affidate ai sensi dell'art. 57 comma 5 - d.lgs. n. 163/2006 e s.i.m., direttamente all'impresa Edilsistem s.r.l., attuale appaltataria".

Sulla base di tali indicazioni e non essendo stati forniti il Verbale di Validazione del progetto ed il Provvedimento di adozione dello stesso da parte del Comune, il Comitato ritiene di non esprimersi con proprio parere, poiché non si configura alcuna delle fattispecie previste dall'art. 3 - comma 1 - della L.R. 02/12/2011 n. 40. Resta comunque valido quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo.


### NUMERO PARERE 2 - 2012:

Direzione LL.PP. – Proposta Nuovo Prezzario Regionale.

### ISTRUTTORIA

In data odierna si apre l'istruttoria riguardante l'approvazione della proposta presentata per il Nuovo Prezzario Regionale. Si sottopongono alla Sottosezione ed al Comitato i primi capitoli: L, P, S approvati dal CE.RE.MO.CO. in data 24/05/2012.

Tutti i componenti del Comitato vengono abilitati all'accesso nell'area riservata del Portale CE.RE.MO.CO. appositamente predisposto, per la consultazione ed acquisizione degli atti. Viene altresì consegnato il sinottico descrivente le fasi di predisposizione ed approvazione del Prezzario e viene illustrata la possibilità di acquisire una specifica consulenza, secondo quanto previsto dalla L.R. 40/2011. Segue dibattito tra i componenti. Supplemento di istruttoria.



Il funzionario verbalizzante  
Dott. Walter Bussolotti

Copia Nota Allegata al Verbale  
C.R.T.A. DEL 05/06/2012

8/4/12

# UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Paolini, 47 C.F. e P.I. 01397530682  
tel. 085/4252812-3105 - fax 085/4253100

UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO



Prot. 879/G.P.  
(anticipata via fax al n. 0862 364 649)

Pescara, lì 4.04.2012

Alla DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI  
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO Normativa, Contenzioso, Contratti  
UFFICIO Attività Tecniche  
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
Via Salaria Antica Est, 27/E  
67100 L'AQUILA

DIREZIONE LL.PP., SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA	
ARRIVO	- 5 APR. 2012 DO .....
Risp.	RA/79774
Prot. n.	.....
data	05/04/2012

Oggetto: Programma di investimenti in edilizia sanitaria - art. 20 L. 67/1988 - 2° Fase.  
Accordo di programma Stralcio 2004.  
Realizzazione del Nuovo Reparto Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. - Chiarimenti

Con riferimento alle ulteriori richieste di chiarimenti ed integrazioni di cui alla nota RA/59430 del 15.03.2012 e facendo seguito a quanto già verbalmente esposto a codesto Comitato in occasione dell'incontro tenutosi in data 27.03.2012, si relaziona quanto segue in merito ai punti di seguito indicati.

## a) Motivazione della scelta di produrre due O.E. di spesa

Come rilevabile dalla Relazione Generale (pag.15) allegata agli atti di progetto, la scelta di produrre un Q.E. discende dall'impostazione progettuale dell'opera che prevede due macro aree funzionali ( lotto 1 e lotto 2) a ciascuna delle quali viene assegnato un livello realizzativo differenziato, fermo restando che la progettazione di tali macro aree è stata, comunque, elaborata a livello esecutivo e cantierabile:

- al lotto denominato n.1 , comprendente le macro aree n. 1 (camera calda), n. 2 (zona di 1° intervento), n. 3 (Zona di codice rosso), n. 4 (degenze a terapia intensiva), n. 5 (Triage cod. Bianco/Verdi, n. 6 (Triage cod. Giallo/Rossi) e n. 7 ( Studi medici), un livello realizzativo delle opere compiuto a regola d'arte, rifinito e perfettamente funzionante.
- al lotto denominato n. 2, comprendente le macro aree n. 8 (Diagnostica) e n. 9 (Pronto Soccorso Pediatrico). un livello realizzativo delle opere compiuto "al grezzo" e privo delle installazioni impiantistiche,

La suddetta impostazione progettuale è stata adottata al fine di consentire all'Amministrazione della AUSL, l'adozione della procedura d'appalto che, ricorrendo al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D lgs 163/2006), individua l'offerta meritevole di aggiudicazione in base al livello di qualificazione tecnico-economica delle proposte di completamento delle macro aree costituenti il cosiddetto "lotto" n. 2.

b) Chiarimento inerente le Spese tecniche (punto 7)

L'importo per spese tecniche previsto nel Q.E. del progetto riproposto, che peraltro comprende tra gli altri anche degli oneri di cui all'art. 92 del DLgs 163/2006 e s.m.e i., è stato rimodulato secondo le prescrizioni di cui alla L.R. n.3/93;

c) Chiarimento inerente il Parere Preventivo da parte dei VV.FF (punto 9)

La procedura di affidamento dei lavori previsti in progetto, sarà avviata solo alla conclusione dell'esame preventivo di competenza del Comando Prov.le dei VV.FF. ed alla acquisizione del relativo parere favorevole;

d) Chiarimento inerente il Calcolo delle Dispersioni Termiche (punto 10)

La differenza tra quanto specificato nel calcolo del carico termico 60kW e quanto invece indicato nella relazione tecnica 55kW, trova giustificazione nel fatto che, una quota parte della potenza calcolata per dispersioni è stata decurtata in quanto facente parte della quota di potenza dell'impianto a tutt'aria, quindi caricata nella zona di quest'ultimo impianto.

e) Chiarimento inerente la integrazione del nuovo Impianto Elettrico (punto 11)

Gli impianti elettrici nel pronto soccorso saranno alimentati direttamente dalla cabina elettrica (sezione normale + privilegiata) e dagli stessi interruttori che alimentano attualmente il pronto soccorso, è stata quindi prevista una nuova canalizzazione nel piano interrato che collega il quadro power-center di cabina con il nuovo quadro generale pronto soccorso.

Il quadro elettrico generale pronto soccorso è stato progettato per alimentare anche le utenze del lotto 2, pertanto non sarà previsto nessun nuovo calcolo di consumi enegetici relativi al lotto 2.

Confidando di aver esaurientemente soddisfatto le richieste di codesto Comitato, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Tecnico - R.U.P.  
(ing. Vittorio Morganti)

