

Punto di emissione ~~€ (Cassa)~~ 2 (FS03)

Data di intervento	Eseguito da (Nominativo del personale interno o della Ditta esterna)	Tipo di manutenzione (Intervento/ Interruzione/ Ripristino)	Descrizione dell'intervento	Rifiuti prodotti				
				Codice C.E.R.	Quantità prodotta (Kg)	Sistema di smaltimento	Ditta smaltitrice	Data di smaltimento
02/05/17 02/05/17	DUEDI	CONTROLLO ELEMENTI FILTRANTI	CONTROLLO DELLO STATO DEGLI ELEMENTI FILTRANTI SOSTITUITI N° 8 ELEMENTI	150203	12,8			
11/10/17	DUEDI	CONTROLLO ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA DELLO STATO DEGLI ELEMENTI FILTRANTI, SOSTITUITI N° 10 ELEMENTI	150203	16			
03/04/18	DUEDI	CONTROLLO ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI NON RISULTANO ELEMENTI ROVI	/	/			
01/10/18	DUEDI	CONTROLLO ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI, SOSTITUITI N° 10 ELEMENTI	150203	16			
02/05/19	DUEDI	CONTROLLO ELEMENTI FILTRANTI	DALLA VERIFICA SONO RISULTATI ADUI N° 17 ELEMENTI	150203	27,2			



Punto di emissione 3 (FS06) STOCCAGGIO

Data di intervento	Eseguito da (Nominativo del personale interno o della Ditta esterna)	Tipo di manutenzione (Intervento/ Interruzione/ Ripristino)	Descrizione dell'intervento	Rifiuti prodotti				
				Codice C.E.R.	Quantità prodotta (Kg)	Sistema di smaltimento	Ditta smaltitrice	Data di smaltimento
02/05/17	DUEDI	CONTROLO ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTTI	/	/			
11/10/17	DUEDI	CONTROLO ELEMENTI FILTRANTI.	VERIFICA DELLO STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTTI	/	/			
03/04/18	DUEDI	CONTROLO ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI SOSTITUITI N° 2 ELEMENTI.	150203	5,2			
01/10/18	DUEDI	CONTROLO ELEMENTI FILTRANTI.	CONTROLO VISIVO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTTI	/	/			
02/05/19	DUEDI	CONTROLO ELEMENTI FILTRANTI.	DAL CONTROLO SONO RISULTATI ROTTI N° 3 ELEMENTI.	150203	7,8			



Punto di emissione 4 (FS05) USCITA D.V.

Data di intervento	Eseguito da (Nominativo del personale interno o della Ditta esterna)	Tipo di manutenzione (Intervento/ Interruzione/ Ripristino)	Descrizione dell'intervento	Rifiuti prodotti				
				Codice C.E.R.	Quantità prodotta (Kg)	Sistema di smaltimento	Ditta smaltitrice	Data di smaltimento
02/09/17	DUEDI	CONTROLLI ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTI	/	/			
11/10/17	DUEDI	CONTROLLI ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTI.	/	/			
03/04/18	DUEDI	CONTROLLI ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTI.	/	/			
02/10/18	DUEDI	CONTROLLI ELEMENTI FILTRANTI	VERIFICA STATO ELEMENTI FILTRANTI. NON RISULTANO ELEMENTI ROTI.	/	/			
02/05/19	DUEDI	CONTROLLI ELEMENTI FILTRANTI	DAL CONTROLLO SONO RISULTATI ROTI N° 23 ELEMENTI	150203	36,8			

