


Verbale della prova di verifica della tenuta della vasca D317.

Sabato 16 giugno 2018 l'impianto veniva fermato alle 06.00 con chiusura le valvole di radice dell'acqua industriale. Alla verifica alle ore 09.00 del 17 giugno il livello interno era pari all'altezza della barriera di stramazzo. In tale periodo non venivano prodotti effluenti e quindi la vasca di sedimentazione dell'impianto D317 non aveva né correnti entranti né uscenti.

Bussi, 20 giugno 2018


SILYSIAMONT SpA
Amministrazione & Plant
Piazzale Elettrochimica, 1
65021 Bussi Office (PE) - ITALY
C.F. e Part. IVA 13106510152

