



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara.

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Verbale Conferenza di Servizi

L'anno 2019, nel mese di Novembre, il giorno 04, alle ore 9:30 presso gli uffici regionali del Dipartimento Governo del Territorio - Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, Via Catullo, 2 Pescara, si è tenuto un incontro tecnico, convocato con nota pec del 31/10/2019.

Partecipanti alla Conferenza:

- **Per il Servizio Gestione Rifiuti:** Marco Famoso (Responsabile Ufficio Attività Tecniche SGR), Cinzia Serpente (Collaboratore);
- **Per il Consorzio Intercomunale CIVETA:** avv. Valerio De Vincentiis (Commissario Straordinario);
- **Per la Cupello Ambiente srl:** sig. Fulvio Delucchi (Responsabile Tecnico), sig. Francesco De Conciliis (Direttore generale);
- **Per il Comune di Cupello (CH):** sig. Alessio Pomponio (Istruttore direttivo tecnico), sig. Fernando Travaglini (Custode giudiziario);
- **Per l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Sub Provinciale di San Salvo:** Dott.ssa Giovanna Mancinelli (Dirigente responsabile controlli integrati), Tiziana Del Borrello;
- **Per l'ARTA - Sede Centrale:** arch. Francesco Chiavaroli (Direttore ARTA);

OGGETTO: Procedimento penale n. 201/19 R.G.N.R. e n. 149/19 R.G. GIP del Tribunale di Vasto (CH) - Incontro urgente eventi incendiari del 20/21 ottobre 2019.

Alle ore 9:50 la seduta ha inizio.

Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche dà lettura della nota inviata dalla Cupello Ambiente srl in data 30/10/2019, acquisita agli atti del SGR in data 04/11/2019 con il Prot. n. 0305849/19, in merito alle precisazioni inviate dall'Azienda per la parte di propria competenza e relative alla CdS istruttoria del 18/10/2019, pervenute al SGR dopo la trasmissione del verbale definitivo in data 31/10/2019.

Interviene il Commissario del CIVETA che sottolinea come l'ultimo intervento è conseguente alle precisazioni del Commissario ed il responsabile tecnico per la Cupello Ambiente srl, ing. Fulvio Delucchi conviene con quanto dichiarato dallo stesso. Sarà cura del SGR trasmettere nuovamente il verbale corretto con l'introduzione delle specifiche inviate dalla Cupello Ambiente.

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche del SGR procede quindi con un breve riassunto di quanto emerso in sede di CdS, seduta del 18/10/2019.

Quindi si sofferma sul contenuto della nota inviata dal Consorzio Intercomunale CIVETA in data 31/10/2019, ed acquisita in data odierna con il Prot. n. 0305145/19, dalla quale si evince che il Tribunale di

Vasto ha autorizzato la facoltà d'uso della discarica da parte della Cupello Ambiente srl dalla data del 30/10/2019, sotto la vigilanza della Polizia Giudiziaria.

La discussione dell'odierno tavolo tecnico parte dal contenuto della nota inviata dall'ARTA Abruzzo in data 24/10/2019 Prot. 0298036/19 dalla quale emergerebbero gravi criticità a seguito dell'evento incendiario di che trattasi.

Si chiede al gestore quali attività siano state messe in atto dalla data dell'autorizzazione alla facoltà d'uso della discarica dell'Autorità Giudiziaria sopra richiamata.

Il responsabile tecnico per la Cupello Ambiente srl, ing. Fulvio Delucchi dichiara che al momento si sta procedendo con una ricopertura dell'invaso in oggetto con terra in modo da scongiurare possibilità di nuovi incendi e che comunque la discarica è al momento controllata da un addetto operante all'interno della discarica h. 24.00.

Prende la parola il Responsabile di ARTA Abruzzo, arch. Francesco Chiavaroli, il quale ritiene che per la discarica di che trattasi sarebbe opportuno mettere in atto le procedure di gestione delle emergenze (redazione PEI).

Inoltre sarebbe necessario presentare una relazione/elaborato in modo da valutare le attività che d'urgenza devono essere messe in atto, sia le azioni di mera ricopertura superficiale al fine di scongiurare ulteriori eventi incendiari, sia per una messa in sicurezza più puntuale.

Il Commissario specifica che in fase emergenziale è auspicabile un intervento urgente di ricopertura dei rifiuti presenti in discarica in quanto è fondamentale per l'intero Polo e per il territorio comunale che non si verifichino più tali eventi.

Interviene l'ARTA che sottolinea come rispetto a quanto evidenziato nella precedente CdS Istruttoria del 18/10/2019, la situazione è notevolmente più critica a seguito dell'evento incendiario di che trattasi e quindi è necessario mettere in atto una serie di interventi che devono interessare l'intero vaso nella sua complessità. Bisognerebbe di fatto distinguere tra una fase emergenziale di messa in sicurezza che possa scongiurare eventuali eventi incendiari e le attività da porre in essere per il completo ripristino della funzionalità della discarica.

La CdS chiede al gestore quali presidi ambientali sono stati compromessi dall'evento incendiario, poiché dalla nota ARTA sembrerebbe che l'impianto di captazione di biogas sia stato danneggiato e non sia conforme a quanto autorizzato, nonché la geomembrana potrebbe anch'essa aver subito danni anche sul fondo oltre quello visibile sulle pareti.


Il responsabile tecnico per la Cupello Ambiente srl, ing. Fulvio Delucchi relazione comunque in merito a quanto visibile e nello specifico dichiara che le tubazioni di adduzione e la testa pozzo biogas sono state danneggiate e quindi devono essere ripristinate.

La CdS propone una "ricognizione sullo stato di fatto dei presidi" con massima urgenza (Dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato). L'impresa si impegna a farla nel più breve tempo possibile ed a relazionare alle Autorità competenti.

Il SGR, al fine di verificare i contenuti della nota ARTA sopra richiamata, chiede al Gestore di attivarsi nel più breve tempo possibile e non oltre una settimana dalla trasmissione del presente verbale, producendo all'Autorità Competente una relazione contenente una "ricognizione di tutti i presidi ambientali previsti in AIA" e nello specifico impianto biogas, percolato e geomembrana, producendo anche una congrua documentazione fotografica dello stato di fatto. Sarà cura del SGR trasmettere a tutti i soggetti coinvolti tale relazione ricognitiva.

La CdS inoltre chiede al Gestore, in analogia con la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di produrre il PEI da trasmettere nel più breve tempo possibile secondo le modalità previste dalla norma.

Alle ore 11:00 il Direttore di ARTA Abruzzo lascia la riunione per precedenti impegni.



Per la messa in sicurezza invece, la CdS chiede all'Azienda di attivarla nel più breve tempo possibile secondo le risultanze della CdS del 18/10/2019 e trasmettere la documentazione richiesta sia dall'ARTA che dalla CdS entro quaranta giorni dalla data odierna con l'indicazione di un cronoprogramma per la realizzazione degli interventi proposti.

In via emergenziale ci si sofferma sulla problematica relativa all'allontanamento delle acque attraverso la regimazione delle stesse e sulla necessità di mettere in atto interventi urgenti attraverso una copertura provvisoria con posizionamento di teli sul versante di frana e su quello interessato dal pregresso incendio, a confine con la vasca 2, al fine di scongiurare ulteriori fenomeni gravitativi dovuti all'infiltrazione di acqua piovana. Si chiede all'Azienda di realizzare tali interventi urgenti al massimo entro 5 giorni dalla data dell'odierno incontro.

L'ARTA raccomanda di operare senza alterare lo stato dei luoghi realizzando al momento solo un intervento di protezione provvisoria.

In merito all'eventuale danneggiamento della geomembrana di fondo vasca a seguito dell'ultimo evento incendiario, l'ARTA chiede al Gestore di effettuare eventuali prove in contraddittorio, comunicandone successivamente i risultati all'Autorità Competente. Il Gestore si dichiara disponibile ad effettuare tali indagini nel più breve tempo possibile, dopo la ricognizione iniziale dei presidi ambientali.

Per quanto riguarda la tematica della ricopertura dell'invaso in oggetto con terra, in modo da scongiurare possibilità di nuovi incendi, la CdS chiede di attenersi al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo approvato e di comunicare per gli interventi previsti quantità ed aree di abbancamento delle stesse.

Il Commissario del CIVETA, in merito alle motivazioni che presumibilmente hanno causato fenomeni di instabilità dell'invaso in oggetto, ribadisce che lo stesso ha provveduto a far effettuare una perizia di parte sull'invaso in gestione alla Cupello Ambiente srl, i cui risultati rilevano che l'invaso è stato realizzato in difformità a quanto autorizzato. Il Commissario produce tale perizia all'Autorità Competente.


Il SGR si riserva di analizzare tali risultanze prima di determinarsi in merito.

Si ritiene che per ogni elaborato che la Cupello Ambiente srl è tenuta a produrre, siano prodotti cronoprogrammi delle attività da porre in essere per ripristinare la funzionalità dell'invaso e dei presidi ambientali.

All'acquisizione da parte della Cupello Ambiente srl dell'esito degli interventi urgenti e a fronte della relazione relativa alla verifica dei presidi ambientali il SGR provvederà a riconvocare il tavolo tecnico.

Alle ore 12:40 la seduta ha termine.

F.to



[Handwritten signature]