



**Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A**  
Località Marcianese, Zona Industriale n°5 -66034 Lanciano (CH),  
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i v.a.  
**Servizio acque reflue** p.a. Pio Ercole D'Ippolito  
**Autorizzazioni e allacci fognari** Geom. Claudio Di Virgilio

1810

.....cdv

Addi **13 MAR. 2020**

*Spett.li:*

**Regione Abruzzo**  
**Dipartimento Opere Pubbliche,**  
**Governo del Territorio e Politiche Ambientali**  
**DPC026**  
Via Catullo, 2 – 65124 Pescara  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e pc

**Abruzzo Recuperi srl**  
Santa Maria Imbaro (Ch)  
[abruzzo-recuperi@pec.it](mailto:abruzzo-recuperi@pec.it)

**OGGETTO:** D.Lgs. n°152/2006, LR 45/2007 - **Società: Abruzzo Recuperi srl** — Sede legale e operativa: Via Borgata Perilli n° 6 Santa Maria Imbaro (Ch)

- Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in via Borgata Perilli nel comune di Santa Maria Imbaro (Ch)
- CdS - Vs invio del 25/02/2020
- **Richiesta integrazioni e chiarimenti**

In riferimento alla richiesta di rilascio Autorizzazione regionale, ai sensi della normativa in oggetto e al parere di competenza richiesto, ad esame della pratica, a visione degli elaborati grafici presentati occorre chiarire alcuni aspetti della stessa espressi di seguito, oltreché la necessità di integrare ed aggiornare la documentazione inviata.

Nella relazione tecnica presentata viene dichiarato che l'azienda ha solo scarichi di acque domestiche derivanti dai servizi igienici e che la ditta non effettua scarichi di reflui industriali in quanto non vengono utilizzate acque per il lavaggio dei materiali; inoltre nella stessa viene messo in evidenza che il piazzale esterno non sarà dotato di pavimentazione in quanto lo stesso è adibito solo al parcheggio dei mezzi dei dipendenti e al passaggio dei mezzi in ingresso e uscita dallo stabilimento oltreché il deposito rifiuti avviene all'interno del capannone su zone pavimentate.

La planimetria allegata della rete fognante e della raccolta delle acque meteoriche rappresenta fognoli che recapitano acque meteoriche confluenti in pubblica fognatura, mancando della rappresentazione fognaria acque nere provenienti dai bagni e indicati in relazione come uniche acque reflue immesse in fognatura pubblica; si determina in tal modo **una contraddizione** con quanto dichiarato in relazione tecnica e quanto raffigurato in planimetria. Inoltre la ditta deve chiarire in che modo provvederà alla **pulizia e lavaggio delle aree pavimentate interne** del capannone.

Premesso quanto sopra occorre integrare la pratica con la presentazione dei seguenti documenti:

- Attestazione versamenti oneri istruttoria di:
  - € 93.50 intestato a SASI SpA su ccp n°11153665 – causale “Allaccio in rete fognaria S. Maria Imbaro– via Borgata Perilli – 10/20”
- Modelli compilati in ogni parte, scaricabili dal sito <https://www.sasispa.it/fognatura-e-depurazione/>, sezione allacci domestici




**Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A**  
Località Marcianese, Zona Industriale n°5 -66034 Lanciano (CH),  
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i v.a.  
**Servizio acque reflue** p.a. Pio Ercole D'Ippolito  
**Autorizzazioni e allacci fognari** Geom. Claudio Di Virgilio

- Elaborati grafici illustrativi dello stato di fatto e di progetto a firma di tecnico abilitato inclusivi di:
  - Pianta dell'area perimetrale con la rappresentazione di:
    - Reti condotte indicando direzione di flusso, diametro e materiali delle stesse:
      - Rete di fognoli acque nere (bagni, ecc) dal loro punto di origine all'interno dei vani al recapito finale di scarico (pozzetto di allaccio) previa installazione di pozzetto sifonato
      - Rete di fognoli acque bianche dal loro punto di origine (caditoie, ecc) al recapito finale di scarico che deve essere diverso dalla fognatura pubblica acque nere non essendo le dette acque bianche di nostra competenza.
      - Prevedere:  
**pozzetto di prelievo per il refluo immesso in fognatura;**
    - Pianta fonti di approvvigionamento provenienti da acquedotto e diversi dall'acquedotto pubblico (pozzi ecc) con relative reti esplicative del loro funzionamento ed utilizzo nelle fasi lavorative e relative Autorizzazioni all'uso
    - Profilo longitudinale condotta di allaccio dal pozzetto sifonato al punto di allaccio.

Ci riserviamo la richiesta di ulteriori delucidazioni in merito nel caso quelle che perranno non saranno sufficientemente chiare. Prima dell'espressione del parere positivo alla richiesta è, eventualmente, previsto il versamento di un deposito cauzionale, rimborsabile previa richiesta scritta.

Cordiali saluti

Visto: 



Il Responsabile di Unità  
Geom. Claudio Di Virgilio

