



- S7= Serbatoio di accumulo "giornaliero"
- S8= Serbatoio di neutralizzazione
- S9= Floculatore
- S10= Serbatoio di rilancio
- S11= Serbatoio di accumulo acqua neutralizzata
- S12= Serbatoio condensato
- S13= Acumulo acqua demi
- S14= Serbatoio di accumulo "mensile"
- CC= Concentratore
- EV= Evaporatore
- DI= Deionizzatore
- FP= Filtropressa
- P5= Pompa di rilancio
- P6= Pompa di rilancio
- P7= Pompa di alimentazione deionizzatore
- P8= Pompa rilancio galvano
- POL= Additivazione polielettrolita
- SODA= Additivazione Soda per neutralizzazione

- S1= Sedimentatore
- S2= Sedimentatore
- S3= Sedimentatore
- S4= Serbatoio accumulo
- S5= Filtri a cartucce
- S6= Serbatoio polielettrolita
- P1= Pompa di sollevamento
- P2= Pompa di estrazione fanghi
- P3= Pompa di rinio
- P4= Pompa polielettrolita
- FP= Alla filtropressa
- AAG= Alle acque acide giornaliere
- AP= Rientro acqua industriale
- PH= Sonda PH

LINEE ACQUE DI SCARICO DELLE MACCHINE
LINEE DI RICICLO ACQUA DEPURATA

TECNOLOGIE AMBIENTALI ITALIA

Tel e Fax: 06.861.8905  
06.861.2527 – 06.860.5125  
E-mail: [ta.servizi@rotosud.org](mailto:ta.servizi@rotosud.org)

Compro DOMANDA DI AURIZZAZIONE PROVINCIALE AGLI SCARICHI

Impianti di raccolta, trattamento e recupero dei reflui liquidi

Chiusa

ROTOSUD Spa

20.01.2010

4

TAV. TAVOLA 3

22.11.2004

4

Disegnato da LG - TAI Srl

Modifica n°

4

Revisione

20.01.2010

4

Improntato di stampa

Adatto a dimensioni