



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Comando Vigili del Fuoco di Pescara  
"Celerrime Accurrere"

UFFICIO: Prevenzione

Alla Rigenera Srl  
Via Tamigi, SNC

65015 MONTESILVANO

pec: rigenerasrl@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di

MONTESILVANO

Pratica n.: 15052  
PIN: 11155<sup>1</sup>

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a: "Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg), n./sott.cl./cat. 34.1.B" della ditta Rigenera Srl sita nel comune di Montesilvano in Via Tamigi, SNC.

Esaminati gli elaborati presentati in data 24.01.2020, tendenti ad ottenere la valutazione del progetto per la realizzazione dell'attività in oggetto specificata, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla esecuzione dei lavori a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- 1) Dovrà essere impedita la propagazione dell'incendio verso l'attività limitrofa o tramite strutture di separazione di idonea resistenza al fuoco oppure interponendo idonea distanza di separazione;
- 2) Il gruppo elettrogeno dovrà essere distanziato di almeno mt. 3,00 da depositi di materiali combustibili;
- 3) L'attività sia dotata di una seconda uscita di sicurezza;
- 4) Per la parte dell'attività adibita a piazzale per lo stoccaggio dei rifiuti sia considerato un rischio vita di tipo almeno A3 e conseguentemente sia previsto un impianto idrico antincendio da realizzare in conformità alla UNI 10779.

Per quanto non esplicitamente indicato nel progetto dovranno essere rispettate le normative in vigore.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'art. 4 del DPR 151/2011.

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello (mod. PIN 2 - 2018 SCIA) in duplice copia, sottoscritte entrambe in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 00155655 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pescara, con la

<sup>1</sup> Il PIN, unitamente al numero di pratica e il Comando di Pescara, permette di verificare sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), alla sezione Prevenzione Incendi – Servizi al cittadino, lo stato della pratica. Tale PIN è strettamente personale in quanto consente di accedere ai dati sulle richieste effettuate. Affidarlo a terzi rientra nella facoltà personale del titolare ed esonera da qualsiasi responsabilità il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara.

seguente causale “con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di Pescara” o tramite il pagamento con bonifico bancario secondo le modalità riprodotte sul sito web del Comando Vigili del Fuoco di Pescara ([www.vigilfuoco.it/sitiVVF/pescara](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/pescara));

- copia del documento d’identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità delle opere al progetto approvato e alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE);
- dichiarazioni e certificazioni di cui ai punti del modello 1 Prev\_2012 allegato.

Il Tecnico Incaricato  
DOTT. ARCH. CUPAIOLU Luigi



Il Comandante Reggente  
(Dott. Ing. Daniele CENTI)

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

0. ☒ - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
1. ☒ - Relazione tecnica ed elaborati grafici progettuali;
  - 1.1 ☐ - Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (art. 4, c. 6 DPR 151/2011);
2. ☒ - Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (utilizzare mod. **CERT. REI**);
3. ☒ - Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (utilizzare mod. **DICH. PROD.**);
4. ☒ - Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che, in relazione alla tipologia degli stessi, dovranno essere redatte secondo quanto sotto indicato(\*):
  - 4.I) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti la produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell'ENERGIA ELETTRICA;
  - 4.II) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti la protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE ;
  - 4.III) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
  - 4.IV) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
  - 4.V) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  - 4.VI) ☒ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti ESTINZIONE O CONTROLLO incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
  - 4.VII) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti CONTROLLO del fumo e del calore;
  - 4.VIII) ☐ - Certificazioni/dichiarazioni inerenti RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;
5. ☒ - Dichiarazione dell'avvenuta elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008 (DVR);
6. ☒ - Copia della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
7. ☒ - Elenco del personale addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze;
8. ☒ - Dichiarazione relativa agli avvenuti adempimenti formativi e di informazione previsti dal D.Lgs 81/2008 e dalla conferenza Stato-Regioni.
9. ☐ - Altre \_\_\_\_\_

(\*)

Per gli impianti ricadenti nel campo DI APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008 occorre produrre le **DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'/RISPONDE**nza previste dall'art. 7 del D.M. 37/08 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (**CERT. IMP.** nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse reperibile per impianti installati prima del 2008).

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, occorre produrre le **DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONI E FUNZIONAMENTO** da compilarsi sul mod. **DICH. IMP.** da parte dell'installatore, corredate di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, in assenza di progetto, occorre produrre le **CERTIFICAZIONI DI RISPONDE**nza e **FUNZIONALITA'** redatte sul modello mod. **CERT. IMP.** a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa, espressamente verificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti.