



LEGENDA:
ATTIVITA' 70: Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.
ATTIVITA' 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi.
ATTIVITA' 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.
ATTIVITA' 36: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canna, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi di massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.

REGIONE ABRUZZO

CONCEDENTE: **CIVETA**
Consorzio Intercomunale dei Comuni Ecologici a tutela dell'Ambiente

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI:
Prof. Ing. Gian Mario Baruchello

Impianto già valutato con giudizio CCR-VIA n. 2710 del 15/09/2016; autorizzato con AIA DPC n. 151 del 12/07/2017 e autorizzazione unica n. 218 del 28/09/2017 (DPC 025/186)

Ing. Cristianluca Pedicini

LADURNER
FIRMA e TIMBRO PROGETTISTA
(Ing. Simone Paoletti)

FIRMA e TIMBRO SOCIETÀ PROPONENTE
LADURNER
LADURNER srl
Via Innsbruck 33
39100 Bolzano (BZ)
0471-608907-7471-608908
info@ladurner.it
www.ladurnerambiente.it

DOCUMENTO:		TAV.		DEF016 (ANT.005)	
NULLA OSTA DI FATTIBILITA' ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 151/2011		PROCEDIMENTO:		Variante sostanziale AL	
Individuazione delle attività antincendio presenti		SCALA:		FORMATO:	
		1: 200		A1	
	04/21	Revisione a seguito CDS 02/03/21			
	09/04/2021	Emissione versione definitiva			
REV.	DATA	REVISIONE		DF	GRG
				REDATTO	VERIFICATO
					SP
				APPROVATO	