



SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA VASCHE



Superficie drenata: 7.500 mq  
Volume Utile PP= 37,5 mc

LEGENDA	1.	POZZETTO SCOLMATORE
	2.	VASCA DI PRIMA PIOGGIA, ACCUMULO E RILANCIO CON ELETTROPOMPA
	3.	POZZETTO DI DECOMPRESSIONE DISOLEATORE CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOMATICA CON FILTRO PER COALESCENZA
	4.	POZZETTO D'ISPEZIONE/PRELIEVO CAMPIONI



REGIONE ABRUZZO



CONCEDENTE:



IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA  
E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Impianto già valutato con giudizio  
CCR-VIA n. 2710 del 15/09/2016;  
autorizzato con AIA DPC n. 151 del 12/07/2017  
e autorizzazione unica n. 218 del 28/09/2017  
(DPC 025/186)



FIRMA e TIMBRO PROGETTISTA

(Ing. Simone Paoli)



FIRMA e TIMBRO SOCIETA' PROPONENTE



LADURNER srl  
Via Innsbruck 33  
39100 Bolzano (BZ)  
0471-949800 7 0471-949805  
info@ladurner.it  
www.ladurnerambiente.it

DOCUMENTO:

Particolare vasca di  
prima pioggia

TAV.

DEF026

PROCEDIMENTO:

Variente sostanziale AIA

SCALA:

1: 25

FORMATO:

A2 L

2					
1					
0	09/04/2021	Emissione versione definitiva	DF	GMB	SP
REV.	DATA	REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO