



ACA S.p.A. in House Providing


Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa

Comune di Montesilvano (Provincia di Pescara)

AUTORIZZAZIONE PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Aut. n. L 74/22

A.C.A. S.P.A. in HOUSE PROVIDING			
Anno	Titolo	Classe	
2022	I	03	PARTENZA
ProL.n.	22524	Del	13/09/2022



Spett/le

SLIM Srl
Via Messina, 7

65122 PESCARA

IL DIRETTORE TECNICO

Vista la richiesta di nuovo allaccio alla rete fognaria comunale, inoltrata in data 26/07/2022 e protocollata al n. 19080, dalla Sig. Alessio Perilli, nato ad Atri (TE), il 21/10/1900, in qualità di legale rappresentante della SLIM Srl, con sede in Pescara alla via Messina n. 7 – Partita Iva 06555751210, affittuario di n. 1 immobile ubicato in Montesilvano (PE) in Via Mascagni n.16, riportato al NCEU al foglio 19 particella 290 sub 2,3 e 6 (visura T341727 del 21/07/2021) costituito da n°1 (uno) utenza (codice di servizio 664944106, codice contatore 1030116953 con lettura al 12/09/2022 di mc. 02056)

- Visto il sopralluogo del 12/09/2022 (scheda tecnica prot. 38392 del 24/08/2022)
- Vista la documentazione allegata all'istanza;
- Visto il regolamento d'utenza A.C.A. Spa. Servizio Fognatura e Depurazione;
- Visto il Decreto Legislativo del 14 aprile 2006 n. 152 e s.m.e.i.;
- Considerato che lo scarico finale avverrà presso il depuratore di:

Montesilvano codice impianto IT1368024A01C01

AUTORIZZA

La SLIM Srl ad effettuare l'allaccio alla rete fognaria comunale di Via Vestina per lo scarico delle acque reflue, provenienti dagli immobili sito in Montesilvano alla Via Mascagni n.16, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Realizzazione di n.2 (due) pozzetti, uno di ispezione/consegna al limite del confine tra la proprietà privata con la pubblica, posizionato al termine della linea privata di pompaggio dei reflui, ed un altro all'innesto tra la condotta fognaria privata e quella comunale, delle dimensioni di cm. 50 x 50 con chiusini aventi le seguenti caratteristiche: "Chiusino di



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara
Tel. 08541781 - Fax 0854156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686





ACA S.p.A. in House Providing

ispezione in composito rinforzato, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione - Telaio rotondo D 810 Luce D 66 - con la scritta Fognatura al suo esterno";

2. L'allaccio alla rete fognaria dovrà essere realizzato con una tubazione dedicata avente la caratteristica di "alto modulo di resistenza SN8". Il diametro dovrà essere di idonee dimensioni in base la portata prevista, non inferiore mai a 200 mm. e rapportata alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente.
3. Nei casi in cui tra la condotta fognaria privata e quella pubblica ci sia poca differenza di quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque nere/liquami, l'utente dovrà dotare l'impianto di scarico, a proprie spese e cura, di apposita valvola di ritegno;
4. La manutenzione della condotta fognaria privata fino al "pozzetto di consegna è a carico del concessionario. Qualora dovesse mancare tale pozzetto, la manutenzione di competenza si estenderà fino al "pozzetto di allaccio" presente sulla condotta comunale;
5. Le acque bianche dovranno essere raccolte separatamente con apposita condotta. Qualora nella zona dove è ubicato il succitato immobile non sia presente la condotta delle acque bianche pubblica, la condotta privata dovrà essere collegata provvisoriamente al pozzetto di consegna delle acque nere al limite della proprietà. Mentre nel caso sia presente la condotta delle acque bianche pubblica, il concessionario, dovrà convogliarle in tale condotta sempre predisponendo apposito pozzetto di consegna al limite della proprietà;
6. Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti onde evitare danni a persone e cose, danni di cui sarà ritenuto totalmente responsabile;
7. La presente autorizzazione non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa potrà applicare in relazione ai lavori autorizzati;
8. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal vigente Regolamento d'utenza A.C.A. s.p.a. Servizio Fognatura e Depurazione;
9. La presente autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi ed ha validità fatto salve eventuali altre autorizzazioni necessarie.
10. **Le opere di allaccio dovranno essere realizzate nel termine di anni 1 (uno) dalla data della presente. Decorso tale termine la presente si intende revocata e il richiedente dovrà produrre nuova domanda di allaccio.**

Pescara lì, 13 settembre 2022

Il Responsabile di Area
Geom. D'AURIZIO Mario

LM/

Il Direttore Tecnico
Ing. LIVELLO Lorenzo