



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Diaz n. 3, 64100 TERAMO, Tel. 0861/32341, Fax 0861/3234435

e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it

PEC: com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi
e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- **Certificato di prevenzione incendi** -

Alla Ditta S.A.I.D. S.a.s. di Lino Di Giosia & C.
Zona Industriale Scerne di Pineto
64025 Pineto
saidte@pec.it

Protocollo n.
Pratica n. 11493.

**Ditta S.A.I.D. S.a.s. di Lino Di Giosia & C., sita nella Zona industriale di
Scerne Comune di Pineto.**

Attività di cernita e stoccaggio rifiuti.

Segnalazione Certificata n. 6551 del 13/06/2017, relativa alle attività individuate
ai punti 34.1.B/38.2.B/43.2.C/44.1.B comprendente anche la 12.1.A dell'allegato I
al D.P.R. 1° agosto 2011 n.151.

Visita tecnica di controllo - **Prat. n.11493.**

Con riferimento all'oggetto,

o Visto il progetto approvato con nota prot. n.6885 del 08/09/2016,

o Visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica che si
allega,

esaminata la documentazione alla SCIA di cui all'oggetto,

si attesta, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

(n. 43.2.C) : Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa oltre
50.000 kg

(n. 34.1.B) : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

(n. 38.1.B) : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi
in massa da 5.000 kg a 10.000 kg.

(n. 44.1.B) : Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a
50.000 kg.

(n. 12.1.A) : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità
da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).

Mod. visita tecnica esito positivo cat. C
L'attività avrà la seguente consistenza:

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

All'interno dell'opificio:

- Materie plastiche 1500 kg.
- Carta /cartoni 3000 kg.
- Pneumatici 5000 kg.
- Materie plastiche 1000 kg.

All'esterno dell'opificio (sul piazzale):

- Legno 10.000 kg.
- Materie plastiche 25.000 kg.
- Carta/cartoni 25.000 kg.
- Pneumatici fuori uso 100.000 kg.
- Fibre tessili 10.000 kg.
- Toner 500 kg.
- Materiali assorbenti 1.500 kg.
- Olio vegetale 950 kg.

Impianti o apparecchiature pericolose:

- n°1 impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 50,4 Kwp.
- n°1 distributore mobile di gasolio da mc 3.00 a servizio dei mezzi dell'azienda (iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori).
- N°1 bombola di acetilene da 47-50 lt, n°1 bombola di aria da lt 50, n°1 bombola di elio da lt 50, n°1 bombola di idrogeno da lt 50, n°1 bombola di ossigeno da lt 50 e n°3 bombole di azoto.

Impianti di protezione attiva:

- n°11 estintori a polvere da Kg. 6 34 A 233 BC
- n°1 estintore a polvere da Kg 30 AB1C
- n°2 estintori a CO2 da Kg. 5 113 B C in prossimità del quadro elettrico generale e inverter.
- Impianto idrico antincendio a norma UNI 10779, 11292 e 12845 composto da :
- n°3 idranti DN.45 ;
- n°1 attacco UNI VVF. da 70 per il collegamento con le autopompe Vigili del Fuoco;
- n°1 gruppo di pompaggio costituito da una pompa di servizio e una pilota.
- Riserva idrica da 30.0 mc;
- n°1 erogatore mobile di schiumogeno fluoropropetico 2B da 100 kg.
- n°1 impianto di allarme.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art.6 del D.P.R. 151/2011.

Codesta Ditta è tenuta a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio dell'attività, entro la data del (13/06/2022), secondo le modalità riportate nell'art. 5 del citato D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(S.D.A.C.E. Geom. Giovanni Cavallari)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)