



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCOPESCARA

“*Celerrime Accurrere*”
Viale Pindaro, 2/8 , 65127 Pescara
-P.E.C.: com.pescara@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
- Certificato di Prevenzione Incendi -

Al Sig. SALVADORI GIAMPAOLO
presso TERRAVERDE ENERGY S.R.L.
ZONA IND.LE P.DI SACCO, VIA D. INDUSTRIE,
SNC - CITTA' SANT'ANGELO
terraverdenenergysrl@pec.it

Pratica n.° 12248

e p.c. *Comune di Città Sant'Angelo*

OGGETTO: Ditta: TERRAVERDE ENERGY S.R.L. sita in Comune di Città Sant'Angelo ZONA IND.LE P.DI SACCO, VIA D. INDUSTRIE 10, 65013 Città Sant'Angelo.

Segnalazione Certificata / Richiesta Certificato di Prevenzione Incendi prot. n° 9569 del 27/07/2021 relativa alle seguenti attività soggette a controllo, ai sensi del **D.P.R. n° 151 del 01-08-2011** allegato I:

Attività	
44.3.C	Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
4.3.A	Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)
12.1.A	Depositi e rivendite liquidi con punto infiam.>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)
12.2.B	Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
48.2.C	Centrali termoelettriche
49.2.B	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW

Con riferimento all'oggetto, visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 29/09/2021 esaminata la documentazione allegata alla richiesta di cui all'oggetto, si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si specifica che in caso di modifiche dell'attività il responsabile è tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 4 commi 6, 7 e 8 del D.M. 07-08-2012.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell' art.6 del D.P.R. 151/2011.

Il titolare dell'attività è tenuto ad inviare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 5 (**27.07.2026**).

Il Funzionario Istruttore
De Thomasis Vincenzo

Il Comandante
Daniele Centi