

MOD. 1 P.C.  
INTERNO - 311

*Ministero dell'Interno*  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDIO

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**

Ispezione attività e norm. spec.  
di prevenzione incendi

Divisione

Prot. N. NS 4055

4113 sott.

Sez.

*Allegati*



*Roma*, 29 AGO. 1998 19

Ala Soc. DEMO S.r.l.

Pianura Vomano Zona Industriale  
S.S. 150, 1

64024 NOTARESCO (TE)

*Richiesta al Foglio del*

*Dir.*

*Sez.*

*N.°*

OGGETTO: Soc. DEMO S.r.l. - Approvazione di tipo relativa ai contenitori-distributori rimovibili per carburanti liquidi di cat. "C", marca "DEMO" nelle versioni:

"TF 1200" con capacità geometrica massima litri 1168;

"TF 2000" con capacità geometrica massima litri 2094;

"TF 3000" con capacità geometrica massima litri 3042;

"TF 5000" con capacità geometrica massima litri 5443;

"TF 7000" con capacità geometrica massima litri 7133;

"TF 9000" con capacità geometrica massima litri 8922.

Gruppo erogatore: PIUSI MOD. BY-PASS 55 FILTER o in alternativa PIUSI MOD. E-80, installati in apposita cassetta di contenimento.

e.p.c.: All'Ufficio Centrale Metrico del  
Ministero dell'Industria del  
Commercio e dell'Artigianato  
Via Antonio Bosio, 15  
00161 R O M A

Alla Direzione del Centro Studi  
ed Esperienze  
Piazza Scilla n°2  
00178 Capannelle - R O M A

Questo Ministero ha esaminato l'istanza presentata da codesta Società intesa ad ottenere l'approvazione di tipo ai sensi del Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni e del D.M. 19.03.1990 relativa ai contenitori-distributori rimovibili indicati in oggetto.

./.

# DEMO

COSTRUZIONE SERBATOI



IS QUALIFIED ACCORDING TO  
THE SECTION IX OF THE ASME Code BPV

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente il sottoscritto **Morricono Luigi** nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **DE.MO S.r.l.**

### DICHIARA:

che il serbatoio, capacità 5000 litri, numero di fabbrica F05120367 conforme al prototipo approvato giusta certificazione di prova n° 3704/1366-80/37/44.

*Colli*  
Notaresco, li 12/09/14

**DEMO** S.r.l.

Legale Rappresentante

DEMO S.r.l. Zona Ind. la Pianura Vomano S.B. 150 n°1 64024 Notaresco (TE)  
tel 085/898350 fax 085/898384

P.I. 00774770071 web [www.demo-serbatoi.com](http://www.demo-serbatoi.com) e-mail [demoserb@demo-serbatoi.com](mailto:demoserb@demo-serbatoi.com)



Al riguardo, vista la documentazione prodotta, tenuto conto di quanto è stato riferito con certificato di prova n. 3704/1366/10/37/44 e resoconto di prova n. 3737/44 in data 26 giugno 1969 dal Centro Studi ed Esperienze, questo Ministero APPROVA, ai fini della prevenzione incendi, il prototipo dei contenitori-distributori riscovibili per carburanti liquidi di cat. "C" marca "DEMO" nelle versioni: "TF 1200", "TF 2400", "TF 3600", "TF 5000", "TF 7000" e "TF 9000" dotati di gruppo erogatore marca "PIUSI MOD. BY-PASS 55 FILTER" o in alternativa marca "PIUSI MOD. E-80" installati l'apposita cassetta di contenimento.

L'installazione temporanea delle predette apparecchiature dovrà effettuarsi con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione incendi e nel rispetto di quanto indicato nella suddetta documentazione di prova, che deve pertanto ritenersi parte integrante del presente atto.

La presente approvazione di tipo ha validità cinque anni a decorrere dalla data del presente atto, sotto l'espressa condizione di conformità dell'apparecchio in questione al prototipo sottoposto a prova.

Si richiamano inoltre tutti gli obblighi di legge, spettanti all'intestatario sia dell'Atto di Approvazione di tipo che a tutti i soggetti comunque interessati e norma del Codice Civile, del Codice Penale ed ai sopracitati decreti.

Di quanto sopra si informa anche, per gli adempimenti di competenza, l'Ufficio Metrico del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO È  
RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA.

