

E, p.c.

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45 – PASTORE SCAVI S.r.l. – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

Codice SGR: AU-PE-026

Nota rif. Richiesta di integrazioni del Servizio Gestione e Qualità delle Acque Prot. RA n. 0383401/22 del 03/10/2022.

Con riferimento alla richiesta di integrazioni del **Servizio Gestione e Qualità delle Acque**, si ribadisce che le acque di *prima pioggia* depurate e le acque di *seconda pioggia* in eventuale esubero dal sistema di accumulo finalizzato al riuso per l'abbattimento delle polveri, come previsto per legge e indicato in progetto, saranno scaricate in corpo idrico superficiale mediante condotta interrata che attraverserà il piazzale fino a raggiungere il limite dell'area demaniale di pertinenza del fiume Orta posto più a valle. (v. *schema planimetrico con dettaglio punto di scarico acque*).

Ad ogni buon conto si tiene a precisare che tali scarichi riguarderanno quantità estremamente limitate di acqua in quanto:

- il sistema di gestione delle acque di prima pioggia è predisposto per trattare circa 10 mc di acqua da scaricare, dopo i processi di sedimentazione e disoleazione, secondo quanto prescritto dall'Arta Abruzzo nel proprio parere tecnico favorevole;
- in relazione alla sempre più ricorrente riduzione della disponibilità idrica, dovuta alla prolungata assenza di eventi piovosi, sarà premura della ditta evitare la dispersione delle acque di seconda pioggia attraverso sistemi di accumulo tali da garantire cospicue riserve idriche e limitare il consumo di acqua non piovana.

Le coordinate del punto di scarico sono le seguenti:

Latitudine	42° 15' 00.9" N
Longitudine	13° 57' 31.7" E

Sperando di aver fornito i dovuti chiarimenti, si resta a completa disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni propedeutiche al rilascio del parere di Vs. competenza.

Distinti saluti.

Caramanico Terme lì, **02/11/2022**

PASTORE SCAVI S.R.L.
l'Amministratore Pastore Giuseppe
(f.to digitalmente)

I tecnici
Arch. Antonio D'Addario
(f.to digitalmente)

Geom. Pastore Luciano
(f.to digitalmente)