



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla **SAPI SRL**  
VIA TOBRUK, 24  
66054 VASTO (CH)  
Pec: [amministrazione@pec.sapiecologia.it](mailto:amministrazione@pec.sapiecologia.it)

Al Comune di SAN SALVO

Pratica n. **25474**

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta **SAPI SRL**, sita in VIALE BELGIO , 1 - SAN SALVO (CH), relativamente alla/e attività di seguito elencata/e ed individuata/e al punto/i dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

**Attività:**

**34.2.C** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 02/10/2023, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità al progetto ed alla vigente normativa, con particolare riguardo alle seguenti indicazioni:

1. Verificare ed eventualmente adeguare, la segnaletica di sicurezza, in conformità del DLvo 81/08, tesa ad evidenziare i pericoli presenti, i divieti, i percorsi di esodo, i presidi antincendio, in relazione alla valutazione dei rischi, ivi compreso la segnalazione sulle facciate della presenza in copertura dell'impianto fotovoltaico;
2. Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in copertura, si dovrà rendere accessibile il solaio da una scala interna o esterna al fine di consentire l'effettuazione in sicurezza delle attività di verifica e manutenzione dello stesso, ivi compreso l'installazione delle linee salvavita;

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2023 SCIA** in duplice copia, sottoscritti entrambi in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 167668 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Chieti, con la seguente causale "con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di Chieti";
- copia del documento di identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

- **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
- **modello PIN 2.2 - 2023 CERT. REI**, certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.**, dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
- **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

altro: \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:  
DV Arch. Dario Tonino Pompilio

IL COMANDANTE regg.  
(PANZONE)  
*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*