

CIAF- Ambiente srl		RIEPILOGO DATI ANALITICI ACQCL FALDA (valori espressi in µg/l)															
		TRICLOROMETANO (cloroformio)				PERCLOROETILENE (tetracloroetilene)				TRICLOROETILENE (trielina)				Composti alifatici alogenati totali			
Laboratori	Data	CIAF	LASERL	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL	GALENO	ARTA
Valori di soglia		0,15 µg/l				1,1 µg/l				1,5 µg/l				10 µg/l			
PZ 0 (pozzo inatt.)	17 nov 06	0,02				0,03				0,19				0,23			
	28 nov 06	0,20				0,42				0,65				1,27			
	8 gen 07	0,17			0,17	0,81			1,00	1,45			0,80	2,43			1,97
	8 gen 07	<0,01			<0,1	0,02			<0,5	0,03			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,12				1,27				0,55				1,94		
	24 ott 07	0,02	<0,01		<0,1	<0,01	0,07		<0,5	<0,01	0,02		<0,5	<0,2	0,09		<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,10		0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		0,40	
	29 nov 08	0,01				0,05				0,03				0,09			
	4 dic 08	0,02			<0,1	0,07			<0,1	0,03			<0,1				<0,3
	25 mag 09	0,03				0,12				0,03				0,18			
PZ A piez.	17 nov 06	0,06				<0,01				0,02				<0,2			
	28 nov 06	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,03				0,49			0,25				0,77			
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		<0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		<0,3	
	29 nov 08	0,05				0,05				0,02				0,12			
	25 mag 09	<0,01				0,05				0,01				0,07			
PZ B piez.	17 nov 06	0,03				<0,01				<0,01				<0,2			
	28 nov 06	0,02			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,07				0,45			0,20				0,72			
	24 ott 07	<0,01			<0,1	0,02			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	0,01		<0,1		0,02		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		0,40	
	29 nov 08	0,04				0,26				0,13				0,43			
	25 mag 09	0,04				0,10				<0,01				0,15			
PZ C piez.	17 nov 06	0,11				0,05				0,27				0,43			
	20 nov 06	0,04				0,04				0,28				0,36			
	28 nov 06	0,07			<0,1	0,07			<0,5	0,23			<0,5	0,37			<0,5
	15 giu 07		0,08				0,89			0,31				1,28			
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		0,80	
	29 nov 08	0,03				0,13				0,10				0,26			
	4 dic 08	0,07			<0,1	0,18			0,10	0,13			0,20				
	25 mag 09	0,02				0,14				0,03				0,19			
PZ D piez.	17 nov 06	0,08				0,02				<0,01				<0,2			
	28 nov 06	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	0,02			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,02				0,25			0,06				0,33			
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		0,02		<0,5		0,02		<0,5		<0,2		0,50	
	29 nov 08	0,05				0,08				0,06				0,19			
	25 mag 09	0,04				0,13				0,03				0,20			
PZ E piez.	17 nov 06	0,03				<0,01				<0,01				<0,2			
	28 nov 06	<0,01	0,60		<0,1	<0,01	8,00		9,90	<0,01	<0,01		0,80	<0,2	8,60		10,70
	15 giu 07		0,09				0,60				0,48				1,17		
	24 ott 07	<0,01	<0,01		<0,1	<0,01	<0,01		<0,5	<0,01	<0,01		<0,5	<0,2	<0,05		<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,10		<0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		<0,3	
	29 nov 08	0,02				0,18				0,08				0,28			
	4 dic 08	0,02			<0,1	0,05			<0,1	0,03			<0,1	<0,1			
	25 mag 09	0,02				0,08				<0,01				0,11			

CIAF-Ambiente srl		ANALISI ACQUE POZZI PIEZOMETRICI (dati in µg/l)								
Piezometro	Data	TRICLOROMETANO (cloroformio)		PERCLOROETILENE (tetracloroetilene)		TRICLOROETILENE (trielina)		Composti alifatici alogenati totali		note
		senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	
Limiti mg/L →		0,15		1,10		1,50		10,00		
PZ A	20 nov 09	-		-		-		-		SONDA DI PROFONDITA' RIMASTA INCASTRATA NELLE RADICI. CAMPIONAMENTO NON POSSIBILE!
PZ B	18 nov 09	-	0,07	-	0,04	-	<0,01	-	0,11	
PZ C	20 nov 09	-	0,08	-	0,03	-	<0,01	-	0,11	
PZ D	18 nov 09	-	0,07	-	0,05	-	0,02	-	0,14	
PZ E	18 nov 09	-	0,07	-	0,03	-	<0,01	-	0,10	

CIAF-Ambiente srl										
ANALISI ACQUE POZZI PIEZOMETRICI (dati in µg/l)										
Piezometro	Data	TRICLOROMETANO (cloroformio)		PERCLOROETILENE (tetracloroetilene)		TRICLOROETILENE (trielina)		Composti alifatici alogenati totali		note
		senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	senza spurgo	dopo spurgo	
Limiti mg/L →		0,15		1,10		1,50		10,00		
PZ 0 pozzo inatt.	25 mag 09	-	0,03	-	0,12	-	0,03	-	0,18	
PZ A	20 mag 09	-	<0,01	-	0,05	-	0,01	-	0,06	PERSA SONDA DI PROFONDITA' CAUSA RADICI!
PZ B	25 mag 09	-	0,04	-	0,10	-	<0,01	-	0,14	
PZ C	25 mag 09	-	0,02	-	0,14	-	0,03	-	0,19	
PZ D	25 mag 09	-	0,04	-	0,13	-	0,03	-	0,20	
PZ E	25 mag 09	-	0,02	-	0,08	-	<0,01	-	0,10	

CONDIVISI (LAB 1 / C. PIEZO METRI / MAGGIO 09

## CIAF- Ambiente srl

## RIEPILOGO DATI ANALITICI ACQUE DI FALDA (valori espressi in µg/l)

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs.n°152/06 Parte IV-Titolo V

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs.n°152/06 Parte IV-Titolo V																	
Piezometro	Data	TRICLOROMETANO (cloroformio)				PERCLOROETILENE (tetracloroetilene)				TRICLOROETILENE (triellina)				Composti alifatici alogenati totali			
		laboratorio				laboratorio				laboratorio				laboratorio			
	CIAF	LASERL.	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL.	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL.	GALENO	ARTA	CIAF	LASERL.	GALENO	ARTA	
Valori di soglia →		0,15 µg/l				1,1 µg/l				1,5 µg/l				10 µg/l			
PZ 0 (pozzo inatt.)	17 nov 06	0,02				0,03				0,19				0,23			
	28 nov 06	0,20				0,42				0,65				1,27			
	8 gen 07	0,17	Senza Spruzo		0,17	0,81			1,00	1,45			0,80	2,43			1,97
	8 gen 07	<0,01			<0,1	0,02			<0,5	0,03			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,12				1,27				0,55						
	24 ott 07	0,02	<0,01		<0,1	<0,01	0,07		<0,5	<0,01	0,02		<0,5	<0,2	1,94		<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,10		0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2	0,09		<0,5
	29 nov 08	0,01				0,05				0,03				<0,2		0,40	
4 dic 08	0,02			<0,1	0,07			<0,1	0,03			<0,1	0,09				
PZ A	17 nov 06	0,06				<0,01				0,02				<0,2			
	28 nov 06	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,03				0,49				0,25				0,77		
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		<0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		<0,3	
29 nov 08	0,05				0,05				0,02				<0,2				
PZ B	17 nov 06	0,03				<0,01				<0,01				0,12			
	28 nov 06	0,02			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,07				0,45			<0,01	0,20		<0,5	<0,2	0,72		<0,5
	24 ott 07	<0,01			<0,1	0,02			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	0,01		<0,1		0,02		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		0,40	
	29 nov 08	0,04				0,26				0,13				<0,2			
PZ C	17 nov 06	0,11				0,05				0,27				0,43			
	20 nov 06	0,04				0,04				0,28				0,36			
	28 nov 06	0,07			<0,1	0,07			<0,5	0,23			<0,5	0,37			<0,5
	15 giu 07		0,08				0,89				0,31				1,28		
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2		0,80	
	29 nov 08	0,03				0,13				<0,01				<0,2			
	4 dic 08	0,07			<0,1	0,18			0,10	0,13			0,20	0,26			
PZ D	17 nov 06	0,08				0,02				<0,01				<0,2			
	28 nov 06	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	0,02			<0,5	<0,2			<0,5
	15 giu 07		0,02				0,25				0,06				0,33		
	24 ott 07	<0,01			<0,1	<0,01			<0,5	<0,01			<0,5	<0,2			<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,1		0,02		<0,5		0,02		<0,5		<0,2		0,50	
	29 nov 08	0,05				0,08				0,06				<0,2			
PZ E	17 nov 06	0,03				<0,01				<0,01				0,19			
	28 nov 06	<0,01	0,60		<0,1	<0,01	8,00		9,90	<0,01	<0,01		0,80	<0,2	8,60		10,70
	15 giu 07		0,09				0,60				0,48			<0,2	1,17		
	24 ott 07	<0,01	<0,01		<0,1	<0,01	<0,01		<0,5	<0,01	<0,01		<0,5	<0,2	<0,05		<0,5
	27 mag 08	<0,01		<0,10		<0,01		<0,5		<0,01		<0,5		<0,2			
4 dic 08	0,02				0,18				0,08				0,28				