



Prot. n. 3491 cdv

Addi 18 LUG. 2023

Spett.li:

Regione Abruzzo

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

**DPC025 - Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali**

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

COBAT ECOFACTORY S.R.L.

cobatecofactorysrl@legalmail.it

c.a ing. Giuseppe Antonio De Cesare

studiodecesare@pec.it

Comune di Pollutri (CH)

comunedipollutri@legalmail.it

Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

ARTA Abruzzo

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti

Dipartimento di Prevenzione

siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti

Ufficio Prevenzione incendi

com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

Servizio Genio Civile - Chieti

dpc017@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente

pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

1 / 4

OGGETTO: COBAT ECOFACTORY S.R.L. Istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling", ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 45 della L.R. 45/2007, Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.

- Codice SGRB: AU-CH-50
- Sede attività: *Strada Provinciale n. 154 snc – Contrada Colli Leoni – 66020 Pollutri (CH)*
- Parere per scarico in pubblica fognatura acque reflue industriali – **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e al parere di competenza richiesto ad esame della pratica si consta la necessità di integrare ed aggiornare la documentazione a corredo della stessa con :

- **Attestazione versamenti oneri istruttoria di :**
 - € 93.50 da versare tramite cc 11153665 o IBAN IT52Z05387775000000138091 intestato a SASI SpA causale "Allaccio fognario pratica n. AU-CH-50 – 81/23
- **Schede tecniche** di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nelle fasi di lavorazione
- **Relazione tecnica** descrittiva a firma e timbro di tecnico abilitato su:
 - modalità di allaccio, opere fognarie, processi lavorativi svolti nello stabilimento con particolare riguardo a quelli in cui è previsto l'utilizzo di acqua sotto ogni sua forma, modalità d'impiego e il recapito finale dei reflui che si formano, impianti di depurazione adottati.
Nel modello F2 si dichiara al punto 4) Approvvigionamento idrico per processi produttivi di 10000 mc annui eventualmente gestibili come rifiuti a fronte di uno scarico reflui annuale al punto 6) di 1040 mc. Tale scelta deve essere ampiamente descritta nelle sue modalità attuative, operative pratiche illustrando i vari processi lavorativi che l'accompagnano e che portano alla formazione di refluo e della sua modalità di smaltimento, rappresentando il tutto sia in relazione e se necessario graficamente
- **Progetto di calcolo e verifica dimensionale impianti depurativi** (a firma e timbro di tecnico abilitato alla progettazione e rappresentazione di opere, edili e impiantistiche, descritte nella pratica – tecnico incaricato):
Progetto e relazione degli impianti di depurazione da adottare, esplicitivo in funzione dei reflui che si originano dalla produzione, per la tipologia di processo considerato, per la tipologia e i valori dei parametri di sostanze in essi contenuti, esprimendo l'abbattimento percentuale dei valori suddetti ottenuti con i trattamenti depurativi adottati e, conseguentemente, dichiarazione dell'adeguatezza del trattamento scelto e idoneo per il tipo di refluo e la relativa conformità ai valori previsti dai parametri della tab. 3, all. 5 del D.Lvo. 152/2006 allo scarico in rete fognaria. Includere marca e modello sistema depurativo scelto.
Inoltre:
 - *Per impianto depurativo acque di prima pioggia fornire calcolo dimensionale vasca volano in base alla superficie definita specificando marca e modello del sistema.*
 - *Specificare inoltre le modalità di pulizia che verranno eseguite all'interno dei locali ancorché in occasione di sversamenti accidentali di sostanze impiegate nelle attività lavorative, nella produzione, in qualsiasi fase temporale di esse (loc. officina ecc)*
- **Elaborati grafici illustrativi** dello stato di fatto e di progetto a firma di tecnico abilitato inclusivi di:
 - Planimetria delimitativa del perimetro area oggetto di domanda, inclusiva dei limiti di proprietà e di utilizzo ai fini della presente richiesta, con riferimento alla particella catastale, nella quale indicare **SOLO** le aree coperte, aree scoperte e, di queste, le zone in cui vi saranno aree a verde ed aree impermeabilizzate soggette ad eventuale raccolta delle acque di prima

pioggia di cui alla L.R. 31/2010, indicando per tutte la superficie di sviluppo in mq. Distinguere inoltre le varie attività ivi svolte.

○ **Pianta fonti di approvvigionamento idrico:**

rappresentare le fonti idriche provenienti da acquedotto e diversi dall'acquedotto pubblico (pozzi ecc) con i loro punti di prelievo (contatore, posizione del pozzo ecc), riportare le reti idriche che si diramano da detti punti fino ai corrispondenti punti di impiego previsti ed esplicando, quindi di questi, le modalità previste nell'impiego e utilizzo dell'acqua nelle varie fasi lavorative di produzione dell'azienda e della successiva eventuale formazione di refluo fognario fino al punto iniziale del fognolo pertinente il refluo che si origina. In presenza di pozzo fornire le Autorizzazioni all'uso rilasciate dagli Enti competenti.

Nelle tavole progettuali si fa riferimento solo all'approvvigionamento idrico da acquedotto comunale, nel modello F2 viene indicata la presenza di pozzo con misuratore di portata: chiarire.

○ **Pianta dell'area perimetrale**, oggetto di domanda, con la rappresentazione di:

- Edifici e loro destinazioni d'uso **per ogni piano e vano**
- Reti condotte indicando direzione di flusso, diametro e materiali delle stesse ed opportuna legenda di lettura:
 - Tracciato del **collettore fognario pubblico** in nostra gestione con relativo **punto di allaccio** da realizzare/modificare (pozzetto ecc) illustrando quest'ultimo con particolari in pianta e sezione; **profilo longitudinale** dal pozzetto sifonato al punto di allaccio.
 - Rete di fognoli **acque nere** (bagni, ecc) dal loro preciso punto di origine all'interno dei locali al recapito finale di scarico (pozzetto di allaccio) previa installazione di pozzetto ispezione/sifonato e pozzetto di prelievo. Nel caso di cottura di cibi prevedere l'installazione di un **disoleatore**, ad uso esclusivo della cucina, dimensionato in base agli A.E., previo pozzetto di prelievo.
 - Rete di fognoli **acque di processo**, separati dalla rete acque nere, dal loro preciso punto di origine (pozzetti, caditoie, griglie di raccolta da macchinari di lavorazione ecc.), al recapito finale di scarico sul tratto di condotta di allaccio dopo il pozzetto sifonato
 - Rete di fognoli **acque meteoriche** dal loro punto di origine (caditoie, ecc) al recapito finale di scarico distinguendo e separando, eventualmente, quelle di prima pioggia, con recapito finale in fognatura pubblica acque nere, da quelle eccedenti la prima pioggia e copertura edifici, che, non essendo di competenza della nostra società, **devono avere recapito diverso da quest'ultima**. Indicare con esattezza la provenienza e le direzioni di dilavamento sul piazzale, le caditoie previste di raccolta..
 - Prevedere: **pozzetto di prelievo** per ogni tipologia di refluo; **misuratore di portata** per tutte le acque reflue immesse in fognatura (prima pioggia ecc), da posizionarsi il più possibile in prossimità all'allaccio sul collettore pubblico all'interno della proprietà
 - Qualora la confluenza dei reflui fino al pozzetto di allaccio al collettore fognario è prevista tramite un sistema di sollevamento, si impone il rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del "Regolamento dei servizi fognatura e depurazione" – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale (le acque di scarico siano pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore), attraverso la posa in opera di un **pozzetto di calma** prima dell'allaccio;
 - I fognoli di allaccio al collettore pubblico nel caso di **interferenza con la rete idrica** devono trovarsi ad una profondità maggiore di questa e, minimo, non inferiore a 30 cm e nel caso di parallelismo anche a una distanza in planimetria di almeno 50 cm in base al diametro e profondità della condotta stessa e **in ogni caso su valutazione del tecnico di zona**, anche se riscontrabile in fase di esecuzione lavori. Eventuali misure saranno previste come da Regolamento Fognatura e depurazione
 - Isolare **impedendo il percolamento o il dilavamento** (con l'utilizzo di cassoni a tenuta certificati e/o coperture impermeabili, indicare con esattezza la loro posizione e sistema di isolamento) dei rifiuti o materiali che potrebbero contaminare le superfici impermeabilizzate con sostanze non trattabili dal recettore finale come ad esempio batterie esauste , cavi impregnati di olio, di catrame , di carbone o di altre sostanze pericolose e non trattabili nel nostro impianto. Si rimanda all'Ente competente, in riferimento ai codici CER assegnati e ammessi, indicazioni più dettagliate.



- *Particolari*, in pianta e sezione, dimensionali degli impianti di depurazione.

Ci riserviamo la richiesta di ulteriori delucidazioni in merito nel caso quelle che perverranno non saranno sufficientemente chiare.

L'iter istruttorio della pratica prevede il **sopralluogo di un nostro tecnico** che, in base alla documentazione fornita e la situazione impiantistica delle reti e dei sistemi depurativi in nostra gestione, potrà, eventualmente, indicare modifiche o prescrizioni aggiuntive alla situazione progettuale definitasi.

Qualora vi sia esito positivo nell'accoglimento della domanda si richiederanno, successivamente, gli **oneri di istruttoria per scarichi fognari**.

Prima dell'espressione del parere positivo alla richiesta è, eventualmente, previsto il versamento di un **deposito cauzionale**, rimborsabile previa richiesta scritta.

Cordiali saluti

S.A.S.I. S.p.A.
Direttore Area Tecnica
(p.a. Pio Ercole Di Ippolito)

N° pratica 81/23 - Estensore: Di Virgilio Claudio

4 / 4