



Prot. n. 6228 cdv

Addì 19 DIC, 2023

Spett.li:

Regione Abruzzo
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
DPC025 - Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

COBAT ECOFACTORY S.R.L.
cobatecofactorysrl@legalmail.it
c.a. ing. Giuseppe Antonio De Cesare
studiodecesare@pec.it

Comune di Pollutri (CH)
comunedipollutri@legalmail.it

Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti
Dipartimento di Prevenzione
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti
Ufficio Prevenzione incendi
com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

Servizio Genio Civile - Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: COBAT ECOFACTORY S.R.L. Istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling", ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 45 della L.R. 45/2007, Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.

- Codice SGRB: AU-CH-50
- Sede attività: Strada Provinciale n. 154 snc – Contrada Colli Leoni – 66020 Pollutri (CH)
- **Richiesta delucidazioni sulle integrazioni presentate.**

In riferimento alla richiesta di rilascio Autorizzazione Unica e al parere di competenza richiesto ad esame delle integrazioni presentate si chiede di chiarire aspetti relativi:

- **Attestazione versamenti oneri istruttoria:** nel file "integrazione sasi-Copy.pdf" si fa menzione del bonifico presente nell'allegato 1 ma non è stato riscontrato detto allegato tra gli altri file.

- **Modelli:**

Nel modello F2 si dichiara al punto 4) Approvvigionamento idrico per processi produttivi di 10.000 mc annui eventualmente gestibili come rifiuti a fronte di uno scarico reflui annuale al punto 6) di 1040 mc.

Considerato che si dichiara di non effettuare lo scarico di reflui provenienti da processi produttivi chiarire se i 1040 mc sono riferibili alle acque di prima pioggia. In ogni caso fornire valori presunti delle acque di prima pioggia.

- **Elaborati grafici illustrativi** dello stato di fatto e di progetto a firma e timbro di tecnico abilitato inclusivi di:

- **Planimetria aree coperte e scoperte** del perimetro area oggetto di domanda, inclusiva dei limiti di proprietà e di utilizzo ai fini della presente richiesta, con riferimento alla particella catastale, nella quale indicare **SOLO le aree coperte, aree scoperte e, di queste, le zone in cui vi saranno aree a verde ed aree impermeabilizzate** soggette ad eventuale raccolta delle acque di prima pioggia di cui alla L.R. 31/2010, indicando per tutte **la superficie** di sviluppo in mq. e **le attività** ivi svolte.

- **Pianta fonti di approvvigionamento idrico:**

Nelle tavole progettuali si fa riferimento solo all'approvvigionamento idrico da acquedotto comunale, nel modello F2 viene indicata la presenza di pozzo con misuratore di portata. La planimetria allegata mostra una rete idrica che in prossimità di elemento "Torcia" riporta un cerchio non definito graficamente con estensione interrotta. Chiarire. In presenza di pozzo fornire eventualmente le Autorizzazioni all'uso rilasciate dagli Enti competenti.

- **Pianta dell'area perimetrale** (la planimetria generale di raccolta risulta a tratti non leggibile), oggetto di domanda, con la rappresentazione di:

- Rete di fognoli **acque nere** (bagni, ecc): la pianta allegata, oltre ai fognoli provenienti dai servizi igienici, riporta fognoli che non hanno nessuna origine di refluo che convoglia in essi e quindi senza nessuna necessità della loro presenza. Chiarire detta rappresentazione grafica.
- Rete di fognoli **acque meteoriche**: La linea superiore delle acque meteoriche da tetto non proseguono graficamente il loro percorso e non trovano recapito finale; correggere in tal senso.
- **Pozzetto di prelievo** per ogni tipologia di refluo indicando specificatamente con tale dicitura il pozzetto considerato.
- **Misuratore di portata** per tutte le acque reflue immesse in fognatura (prima pioggia ecc), da posizionarsi il più possibile in prossimità all'allaccio sul collettore pubblico all'interno della proprietà

- **Particolari**, in pianta e sezione, dimensionali degli impianti di depurazione.

Ci riserviamo la richiesta di ulteriori delucidazioni in merito nel caso quelle che perverranno non saranno sufficientemente chiare.

L'iter istruttorio della pratica prevede il **sopralluogo di un nostro tecnico** che, in base alla documentazione fornita e la situazione impiantistica delle reti e dei sistemi depurativi in nostra gestione, potrà, eventualmente, indicare modifiche o prescrizioni aggiuntive alla situazione progettuale definitasi.

Qualora vi sia esito positivo nell'accoglimento della domanda si richiederanno, successivamente, gli **oneri di istruttoria per scarichi fognari**.

Prima dell'espressione del parere positivo alla richiesta è, eventualmente, previsto il versamento di un **deposito cauzionale**, rimborsabile previa richiesta scritta.

Cordiali saluti

S.A.S.I. S.p.A.
Direttore Area Tecnica
(p.a. Pio Ercole Di Ippolito)



Estensore: Di Virgilio Claudio



N° pratica 81/23 – COBAT ECOFACTORY SRL

2 / 2