

Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale di L'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti
urp@cert.provincia.laquila.it

Ditta GEA
geaecologia@pec.it

OGGETTO: Ditta GEA S.R.L. Istanza di rinnovo D.D. n. DA21/181 del 17.12.2013 “Autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi”. **Parere tecnico.**

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, trasmessa con nota del 05.08.2023 n° n°336024/23, vista la relazione allegata che riporta gli esiti del sopralluogo effettuato, presso la ditta in data 30.08.23, da parte di personale dello scrivente Distretto Provinciale ARTA, si esprime, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, alle seguenti condizioni:

- in concomitanza dell'aggiornamento del PEI, la Ditta dovrà valutare l'adeguatezza delle misure antincendio messe in atto;
- la ditta dovrà comunicare il termine delle operazioni di ripristino completo dell'impianto allegando altresì una certificazione di collaudo dei lavori effettuati.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile U.O .

Ing. Antonella Troiani

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Virginia Lena

(Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO N. AA/01/23


In riferimento alla richiesta di parere tecnico per il rinnovo dell'autorizzazione n° DA21/181 del 17.12.13. della ditta GEA pervenuta con nota n°336024/23 del 05.08.23 e tenuto conto della documentazione inviata dalla società alla Regione Abruzzo e acquisita attraverso il sito Web della stessa, gli scriventi hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto in questione il giorno 30.08.2023 il cui esito è documentato anche con l'allegato fotografico.

Dallo stesso è emerso quanto segue.

- 1) Rispetto all'ultimo controllo effettuato presso l'impianto in data 09.08.22, tutte le aree esterne ove erano depositati cumuli di rifiuti combustibili e anche integri, sono state liberate eccetto piccole quantità risultanti dalle attività di pulizia effettuate. Lo smaltimento dei suddetti rifiuti è stato successivamente verificato, attraverso il sistema O.R.S.O.
- 2) Il Sig. Massimo Martinelli, amministratore della ditta, ha dichiarato che, a breve, nel rispetto del cronoprogramma presentato, si sarebbe proceduto alla demolizione e ricostruzione della parte di capannone interessata dall'incendio del 19.05.22.
- 3) Per quanto riguarda le strategie antincendio adottate, così come indicato nel nostro precedente parere, espresso in data 16.09.22 con nota n. 43709/22, al momento del sopralluogo risultano installate una lancia antincendio e due nuovi estintori, di cui 2 carrabili ed uno fisso. Si ritiene comunque necessario che la ditta, in concomitanza dell'aggiornamento del PEI, valuti l'adeguatezza delle misure antincendio messe in atto.

Per quanto sopra evidenziato e visto lo stato dei luoghi, si ritiene che nulla osti al rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto; si sottolinea tuttavia, che dovranno essere rispettate le modalità previste per il ripristino dell'impianto contenute nella relazione tecnica trasmessa dalla ditta, che prevede, nella fase di riavvio parziale, esclusivamente la riattivazione degli accessi per le macrocategorie vetro e legno con le rispettive potenzialità già autorizzate. Si ritiene necessario che la ditta debba successivamente comunicare il termine delle operazioni di ripristino completo dell'impianto allegando altresì una certificazione di collaudo dei lavori effettuati.

Si allega rilievo fotografico.

Il C.T.P.
Sig. Angelo Angelone


L'Aquila li 30.08.2023

Il C.T.P.
Ing. Sonia Angelone
