



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
PESCARA

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Alla COBAT ECOFACTORY S.r.l.
POLLUTRI

cobatecofactorysrl@legalmail.it

Pratica n. 27392

Oggetto: **COBAT ECOFACTORY S.r.l.** – Istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento dei rifiuti di pile-batterie-accumulatori denominato "*Innovative and Sustainable for Batterie Recycling*". Convocazione conferenza dei servizi decisoria ai sensi art. 14 bis Legge 241/90 in forma semplificata asincrona. **(SGRB-dpc026) AU-CH-50.**

Con riferimento alla nota di pari oggetto pervenuta da codesto ufficio in data 03.07.2023 ai fini della convocazione di una conferenza dei servizi per l'attività in oggetto indicata, si conferma il parere precedentemente espresso ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 con nostra nota n. 1923 del 25.02.2023 che ad ogni buon fine si allega.

Al riguardo, si evidenzia che per l'esercizio dell'attività di cui trattasi è necessario far pervenire a questo Comando la Segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4 del DPR 151/2011.

EN

IL COMANDANTE
(BARBONI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Alla **COBAT ECOFACTORY SRL**
CONTRADA LEONI, SNC
66020 POLLUTRI (CH)

Pec: cobatecofactorysrl@legalmail.it

Al Comune di POLLUTRI

Pratica n. 27392

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta **COBAT ECOFACTORY SRL**, sita in CONTRADA LEONI, SNC - POLLUTRI (CH), relativamente alla/e attività di seguito elencata/e ed individuata/e al punto/i dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Attività:

70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 30/12/2022, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità al progetto ed alla vigente normativa.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2018 SCIA** in duplice copia, sottoscritti entrambi in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 167668 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Chieti, con la seguente causale "con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di Chieti";
- copia del documento di identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
 - **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
 - **modello PIN 2.2 - 2018 CERT. REI**, certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.**, dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
 - **modello PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP.**, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo d'applicazione del D.M. 37/2008, a firma dell'installatore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

- **modello PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP.**, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.6 - 2018**, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio con relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti le modifiche apportate, a firma di tecnico abilitato;
- **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

altro: schemi e specifiche degli impianti di protezione passiva.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
Giovanni Battista De Rosa

IL COMANDANTE
(BARBONI)