



Prot. n.4393
cdv

Addì -6 SET. 2023

Spett.li:

Regione Abruzzo

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 - Pescara.
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

SUAP Sangro Aventino

suapediliziasangro@pec.it

Amministrazione Comunale di Fossacesia (CH)

comune@pec.fossacesia.org

Amministrazione Provinciale di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

AUSL n° 2-Lanciano-Vasto-Chieti

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

ARTA -Distretto Provinciale di Chieti

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

SIMA srl

sima@pcert.postecert.it

Ing. Di Nicola Marta

marta.dinicola@ingpec.eu

OGGETTO:

SIMA S.r.l -D.lgs. no 152/2006, art. 208 -L.R. no 45/2007, art. 45 -Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DPC026/76 DEL 11/04/2023 – VARIANTE SOSTANZIALE . Richiesta autorizzazione regionale all’inserimento di un processo dedicato alla rigenerazione (revamping) dei pannelli fotovoltaici presso l’impianto sito in via Vecchia Scorciosa n. 12 del Comune di Fossacesia (Ch). **Convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona.**

- Codice SGR: AU-CH-42

1 / 2

- Ditta: *SIMA SRL*
- Sede attività: *Via vecchia Scorciosa n° 12 – Comune di Fossacesia (CH)*
- **Richiesta di planimetria aggiornata**

In riferimento alla richiesta di variante sostanziale ai sensi della normativa in oggetto e al parere richiesto, ad esame della pratica si evidenzia quanto segue:

la Società richiedente, relativamente alla matrice acque, sulla base della documentazione fornita, ha dichiarato che:

- lo scarico di acque reflue provenienti dall'attività saranno quelle dei bagni a servizio degli uffici e convogliate in fognatura acque nere **confermando** quanto dichiarato nella precedente Autorizzazione regionale;
- le acque meteoriche, incidenti sul piazzale impermeabilizzato e coperture, saranno convogliate nella rete di raccolta interna al sito ed immesse nella fognatura acque bianche gestita dall'ARAP, **diversamente** da quanto rappresentato nelle tavole grafiche condotte fognarie allegate alla precedente Autorizzazione regionale in cui la confluenza dei reflui era dichiarata essere a dispersione sul terreno di sua proprietà adiacente al lotto interessato.

In considerazione di quanto sopra si richiede un aggiornamento della rappresentazione grafica dei fognoli acque nere e acque bianche fornendo il preciso punto di allaccio per i rispettivi collettori, acque nere e acque bianche.

Cordiali saluti

S.A.S.I. S.p.A.
Direttore Area Tecnica
(p.a. Pio Ercole D'Ippolito)

