AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ente Pubblico Economico

Lavori di recupero funzionale, adeguamento e potenziamento dell'esistente impianto di trattamento rifiuti ubicato nel Comune di Sulmona (L'Aquila)

Adeguamento dell'Impianto di trattamento chimico - fisico

Tavola N°

4.10

PROGETTO DEFINITIVO

Scala

1/500
1/200

COLLETTORE DI SCARICO LIQUAMI DEPURATI
PROFILO IDRAULICO

STUDIO

C.A.S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl
Via Cicerone n. 45 Palombaro (CH)
Tel. 0871 - 891224 - 891420
Tel./RIT.: 89 2224
E-mail: info@cas-digiuseppe.com
Website: www.cas-digiuseppe.com

Progettazione e Direzione Lavori

C.A.S. DI GIUSEPPE
INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l.
Responsabile della progettazione:
Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE
Direttore Tecnico:
Ing. Berardo Giangiulio

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Il R.U.P.
Dr. Ing. Emanuela Fattori

PROGETTO:
Committente: ARAP - Pescara

Numero: 0 T 4_11 REVISIONE: 00

ELABORATO DA: PG data

VERIFICATO DA: RP data

Risultato verifica 1 2 3



SCALA LUNGHEZZE 1:500 SCALA ALTEZZE 1:200								
PICCHETTI	0		1		2		3	4
DISTANZE PARZIALI		82,00		61,90		103,80	110,30	
DISTANZE PROGRESSIVE		82,00		143,90		247,70		358,00
DISTANZE POZZETTI		82,00		61,90	46,00	57,80	46,00	64,30
QUOTE TERRENO	126,50	125,00		119,00		115,00		111,00
QUOTE DI SCAVO	125,30	123,00		117,75		113,75		109,60
QUOTE POSA DELLA CONDOTTA	125,50	122,25		116,75		113,95		110,28

Collettore di scarico liquami depurati in PEAD
SDR 33 SN2 - De 400 x 12,3 mm.Sp

Collettore di scarico liquami depurati in PEAD
SDR 33 SN 2 - De 250 x 7,7 mm.Sp.