



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA  
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

A VINCENZO D'ALESSIO  
A-GAS ITALIA SRL  
VIA CAVOUR 00096, 67051 Avezzano  
a-gas\_italia@legalmail.it

Al Comune di AVEZZANO

Pratica n. 18887

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta A-GAS ITALIA SRL, sita in VIA CAVOUR 00096, 67051 AVEZZANO, relativamente alla/e attività di seguito elencata/e ed individuata/e al punto/i dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

**Attività:**

- 10.1.B** - Impianti produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50mc  
**3.10.C** - Impianti riempimento gas infiamm. disciolti/liquefatti in recipienti (> 75 kg)

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 21/02/2024 prot. n° 3460, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti.

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2023 SCIA** ovvero **PIN 2 - 2023 PNRR** (per interventi PNRR, PNC, ZES), sottoscritto in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti::

- ricevuta comprovante il versamento effettuato tramite PAGO PA a favore del Comando VV.F. L'AQUILA – servizi di Prevenzione Incendi per attività di cui al DPR 151/11, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indicando la causale (Numero pratica e tipologia richiesta), seguendo le istruzioni sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco al seguente link: <https://pagopa.vigilfuoco.it> ;
- copia del documento di identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
  - **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;
  - **modello PIN 2.2 - 2023 CERT. REI**, certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

## AREA II – PREVENZIONE INCENDI

- **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.**, dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP.**, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo d'applicazione del D.M. 37/2008, a firma dell'installatore;
- **modello PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP.**, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.6 - 2018**, dichiarazione di non aggravio del rischio incendio con relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti le modifiche apportate, a firma di tecnico abilitato;
- **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:

Mario Aliberti

IL COMANDANTE  
(Romeo Panzone)