



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 31/07/2024

Riferimento: Prot. n. 0243155 del 13/06/2024

Codice pratica: 11/03771

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO

OGGETTO: RISCONTRO - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45 – CIP ADRIATICA S.r.l. – Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014 e s.m.i. - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Codice Pratica 11/03771
Codice SGRB AU-TE-001
Richiedente CIP ADRIATICA S.r.l.
Comune Controguerra (TE)

In riferimento alla nota prot. n. 0243155 del 13/06/2024, inviata dal **Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**, con cui lo stesso comunica l'avvio del procedimento e contestualmente convoca la Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla procedura di VIA regionale l'Autorità Competente (come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) è il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. (art. 3 D.G.R. n. 713/2022), mentre questo Servizio svolge l'attività istruttoria delle istanze da sottoporre allo stesso, in quanto la stessa D.G.R. n. 713, all'art. 5, comma 1, stabilisce che "Il Servizio Valutazioni Ambientali, incardinato all'interno degli uffici della Giunta Regionale, costituisce l'organo tecnico competente in materia di VIA [...]".

Per quanto sopra lo scrivente Servizio non è preposto ad esprimere alcun autonomo parere, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, relativamente alle procedure ambientali disciplinate dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ad ogni buon conto, da una verifica degli atti in archivio, si è potuto riscontrare che il progetto "Ampliamento impianto di RSnP" proposto dalla CIP ADRIATICA acquisito in atti al prot. n. 8225 del 31/10/2016, è stato valutato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 21/02/2017, ottenendo il Giudizio n. 2749 "FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI"

1. L'azienda dovrà effettuare il collaudo acustico post operam, verificando il rispetto degli attuali valori limite di emissione, immissione e differenziale, nei medesimi punti individuati nella valutazione previsionale presentata. La suddetta valutazione dovrà essere ripetuta successivamente all'adozione, da parte del Comune di Controguerra, del Piano di Classificazione Acustica comunale, al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti stabiliti dal PCCA. Le risultanze del collaudo, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica (qualora risultassero necessarie a seguito del mancato rispetto dei limiti), dovranno essere trasmesse allo Distretto ARTA, territorialmente competente, per le conseguenti valutazioni.

2. Per evitare fenomeni di marcescenza e putrescibilità, oltre a quanto già indicato dalla ditta, dovranno essere ridotti al minimo i tempi di stoccaggio dei rifiuti ed applicato il metodo FIFO.

3. La Ditta dovrà adottare idonei sistemi per il contenimento delle emissioni polverulenti, tali da garantire, in ogni caso, un contenimento sempre adeguato della polverosità.

4. *Relativamente al Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, della capacità di 9000 lt di cui la Ditta dichiara disporre per il rifornimento dei mezzi, esso deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto*

dal titolo I, n. XVII, del Decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934. Il serbatoio deve essere posizionato ed ancorato su un basamento di calcestruzzo, deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del singolo contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra. Deve essere, altresì, contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio."

A tal proposito, si rammenta che, qualora vi siano modifiche al progetto già valutato dal CCR-VIA, il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm e ii. stabilisce che:

- sono soggette a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del punto 8, lett. t) dell'Allegato IV, le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)";
- sono soggette a Verifica Preliminare, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. 152/2006:
 - o le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli Allegati III e IV (fatta eccezione per le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;
 - o le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Inoltre si ricorda che l'art. 28 del D.lgs 152/2006 stabilisce, al comma 1, che "Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA" e, al comma 3, "Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente".

Si chiede pertanto, alla Ditta proponente **di relazionare, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 2749/2017**, attivando apposita istanza di Verifica di Ottemperanza (ex art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), seguendo le procedure informatiche all'uopo predisposte sul sito web regionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-di-impatto-ambientale>

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'ing. Andrea Santarelli, tel 0862364606, mail andrea.santarelli@regione.abruzzo.it o la dott.ssa Paola Pasta, tel. 0862364639, mail paola.pasta@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

L'istruttrice
DOTT.SSA PAOLA PASTA
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Responsabile dell'Ufficio Valutazioni Ambientali
ING. ANDREA SANTARELLI
(ASSENTE)

Per il Servizio Valutazioni Ambientali
Il Direttore
Arch. Pierpaolo Pescara
(FIRMATO DIGITALMENTE)

ALLEGATO - ELENCO DESTINATARI

Alla Regione Abruzzo
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPE014 - Servizio Genio Civile Teramo
[Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo](#)

Alla CIP ADRIATICA S.r.l.
cipadriaticasrl@pec.buffetti.it

Al S.U.A.P. Comune di Controguerra (TE)
impresainungiorno.gov.it

Al Comune di Controguerra (TE)
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

All' Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it

All'ARTA – Abruzzo - Sede Centrale - Distretto Prov.le Teramo
protocollo@pec.artaabruzzo.it

All' A.S.L. n° 4 - Azienda Sanitaria Locale - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.)
siesp@pec.aslteramo.it

Alla Ruzzo Reti S.p.A.
protocollo@ruzzocert.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo
com.teramo@cert.vigilfuoco.it