



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA
“ *Celerrime Accurrere*”

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica N.° 12547

A PRIAMUS ECOLOGICA SRL

priamus@pec.it

e p.c. Signor Sindaco del Comune di Penne

OGGETTO: VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ditta: PRIAMUS ECOLOGICA SRL sita in CONTRADA PONTE S. ANTONIO 3, 65017 Penne
soggetta a controllo, ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 allegato I, per le seguenti attività:

Attività	
34.1.B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...
44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
38.2.C	Stabilimenti di fibre tessili, linoleum e affini (q.tà > 10.000 kg)

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta Valutazione Progetto inoltrata dalla ditta indicata in oggetto, pervenuta in data 30/05/2024 con protocollo n. 7966, e le osservazioni rese con prott. nn. 9864 e 9868 del 3.07.2024, utili al superamento dei motivi ostativi precedentemente individuati, si esprime, per quanto di competenza e fermo restando il rispetto della normativa vigente, il seguente parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. I requisiti dell'alimentazione dell'impianto idrico antincendio dovranno essere conservati nel tempo, anche tramite rinnovo dell'attestazione esistente;
2. Le distanze di separazione tra i depositi esterni in cassoni metallici dotati di copertura metallica dovranno, nel tempo, conservare i requisiti di accessibilità alle squadre di soccorso e di distanza minima dalle opere da costruzione previste dalla normativa;
3. Il piano di emergenza dovrà riportare le procedure atte a fronteggiare gli eventi accidentali di individuazione di materiale radioattivo tra i rifiuti, ed in quella sede dovrà essere definito il luogo di stoccaggio temporaneo dello stesso, fino alla definitiva messa in sicurezza;

Per ogni particolare non descritto dovranno comunque essere rispettati tutti i disposti legislativi e le normative di sicurezza applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata.

Il titolare è tenuto a produrre, al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, specifica istanza, con le modalità previste dall'articolo 4 del citato D.P.R. n° 151, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata della documentazione prevista dal D.M. 07/08/2012, e dal Decreto DCPST n° 200 del 31/10/2012.

Tutti gli stampati per la compilazione delle domande e della documentazione tecnica sono disponibili sul sito web www.vigilfuoco.it.

Il Funzionario Istruttore
MICUCCI STEFANO

(firmato digitalmente ai sensi di legge)



IL COMANDANTE
Luca Verna

(firmato digitalmente ai sensi di legge)