



TERAMO, data del protocollo
Pratica PI n. 22489

Alla Ditta Mincioni Ambiente
enniocorona@pec.it

Al Comune di Tortoreto

Oggetto: **VALUTAZIONE DEL PROGETTO - Art. 3 DPR 151/2011**
Parere definitivo favorevole
Ditta Mincioni Ambiente, sita in loc. Fondovalle Salinello n. 24/A, Tortoreto,

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. n. 10539 del 18/9/2023 per la seguente attività soggetta:

49.2.B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW (oltre 350 e fino a 700 kW)
--------	--

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio.

Si forniscono, inoltre, le seguenti indicazioni:

1. il gruppo per la produzione di energia elettrica deve essere contornato da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio, analogamente il gruppo deve essere posto alla distanza di almeno 3 m dal fabbricato limitrofo;
2. anche per quanto non esplicitamente rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica sia rispettata la normativa di cui al D.M. 13/7/2011 e s.m.i. ed i criteri tecnici di prevenzione incendi;
3. vengano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dalle norme in materia.
4. gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche vengano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68 e dal DM 22/01/2008 n. 37.
5. venga installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D. L.vo 81/2008.
6. per gli impianti, le strutture, per l'organizzazione del lavoro, ecc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nel D. L.vo 81/2008.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

DCS Maurizio DI STEFANO

documento firmato digitalmente



DI STEFANO MAURIZIO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290384
19.10.2012 15:49:03 GMT+01:00

IL COMANDANTE

(MARTELLA)

documento firmato digitalmente