




Regione Abruzzo

Provincia di Chieti

Comune di Chieti


COMMITTENTE	 MANTINI srl Via Penne 153/C – 66100 CHIETI (CH) Tel. 0871.58591 – Fax 0871.585935 www.mantini srl.it – info@mantini srl.it P.I./C.F. 01631900691 – Iscr. Trib. Chieti n°6137 – CCIAA n°100582 <small>Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza – Certificati ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001</small>
UBICAZIONE	Foglio n. 27 particelle n. 4454 e parte n. 4452 Via Penne snc - Comune di Chieti

Relazione Tecnica Illustrativa

OGGETTO	Richiesta di variante sostanziale per l'introduzione rifiuto avente codice EER 13 07 01 nell'impianto autorizzato con Determinazione n. DPC026/293 del 23/12/2020
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi Art. 45 L.R. 45/2007 e smi
AUTORITÀ COMPETENTE	REGIONE ABRUZZO
DATA	Gennaio 2025
REVISIONE	00

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
MANTINI S.r.l. Via Penne, 153/C 66100 CHIETI-SCALO (CH) Partita IVA 01631900691

IL TECNICO INCARICATO



RECAPITO PROFESSIONALE
 studiodecesare@gmail.com – studiodecesare@pec.it Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1193 Socio Ordinario tessera n. 246 della Associazione Italiana Esperti Ambientali Socio Esperto n. 226 dell'Unione Italiana Consulenti Ambientali




Regione Abruzzo



Provincia di Chieti



Comune di Chieti

COMMITTENTE	 MANTINI srl Via Penne 153/C – 66100 CHIETI (CH) Tel. 0871.58591 – Fax 0871.585935 www.mantinisrl.it – info@mantinisrl.com P.I./C.F. 01631900691 – Iscr. Trib. Chieti n°6137 – CCIAA n°100582 <small>Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza – Certificati ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001</small>
UBICAZIONE	Foglio n. 27 particelle n. 4454 e parte n. 4452 Via Penne snc - Comune di Chieti



Relazione Tecnica Illustrativa

OGGETTO	Richiesta di variante sostanziale per l'introduzione rifiuto avente codice EER 13 07 01 nell'impianto autorizzato con Determinazione n. DPC026/293 del 23/12/2020
---------	--


NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e smi Art. 45 L.R. 45/2007 e smi
--------------------------------	--

AUTORITÀ COMPETENTE	REGIONE ABRUZZO
------------------------	-----------------

DATA	Gennaio 2025	REVISIONE	00
------	--------------	-----------	----


IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL TECNICO INCARICATO
	

 STUDIO DE CESARE	RECAPITO PROFESSIONALE Via G. Boffito n. 20 -00135 Roma studiodecesare@gmail.com - studiodecesare@pec.it Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1193 Socio Ordinario tessera n. 246 della Associazione Italiana Esperti Ambientali Socio Esperto n. 226 dell'Unione Italiana Consulenti Ambientali
---	--

	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 2 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

1 Sommario

1	Sommario	2
2	Premessa	3
3	Localizzazione	4
3.1	Coordinate	4
3.2	Indirizzo	4
3.3	Estremi catastali	4
3.4	Superficie	4
4	Autorizzazione in essere	5
5	Modifica Sostanziale	6
6	Valutazione di Assoggettabilità alla VIA	8
7	Prevenzione Incendi	8
8	Fideiussione	8


	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 3 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

2 Premessa

La Mantini srl nella necessità di soddisfare le esigenze di un cliente primario ha la necessità di gestire in stoccaggio (operazione R13 di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) il rifiuto avente codice EER 13 07 01* e costituito da olio combustibile e carburante diesel.

Il quantitativo da stoccare come capacità istantanea è di 500 litri e rientra nel quantitativo già autorizzato.

La modifica ai sensi della normativa vigente è una modifica sostanziale.

	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 4 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

3 Localizzazione

L'impianto di gestione rifiuti autorizzato con D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020 occupa l'area meglio identificata catastalmente al foglio di mappa n. 25 alle particelle n. 4454 e parte della n. 4452. L'impianto ricadrà in una area adiacente alla Via Penne nel Comune di Chieti ed in area industriale.

3.1 Coordinate

Latitudine	42.36318
Longitudine	14.12774

3.2 Indirizzo


Via Penne snc – 66100 Chieti

3.3 Estremi catastali

Foglio di Mappa	n. 27 - Comune di Chieti particelle n. 4454 e parte n. 4452
-----------------	--

3.4 Superficie

Settore A (part. n. 4454)	8.403 mq
Settore B (part. parte n. 4452)	4.534 mq
Totale	12.937 mq

	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 5 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

4 Autorizzazione in essere


L'impianto è stato autorizzato con Determinazione Regionale n. DPC026/026/293 del 23/12/2020.

Tale determinazione prevede fra l'altro:

- **Operazioni:** R12/R13 – D13/D15 Allegati B e C della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Superficie: 12.937 mq** (di cui 8.403 mq settore A part. n. 4454 – 4.534 mq settore B part. n. 4452 parte);
- **Quantità: 1. RnP** - Potenzialità massima istantanea: **8.500 ton**;
2. RP- Potenzialità massima istantanea: **1.300 ton**;
- **Codice SGRB:** AU-CH-021;

In data 18/02/2022 è stata presentata una richiesta di rettifica della prescrizione n. 20 alla D.D. n. DPC026/026/293 del 23/12/2020. Tale richiesta ha avuto il parere positivo dell'ARTA Distretto di Chieti con nota n. 11115/2022 del 08/03/2022 ed al seguito del quale è stata emessa la D.D. n° DPC026/38 del 18.02.2022.

In data 14/06/2022 è stata rilasciata la D.D. n. DPC026/141 avente titolo: *"Variante non sostanziale alle Autorizzazioni Regionali rilasciate con D.D. n° DPC026/293 del 23.12.2020 e con D.D. n° DPC026/38 del 18.02.2022. Autorizzazione Regionale alla riorganizzazione della rete e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento con un unico punto di scarico nella rete consortile"*.

	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 6 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

5 Modifica Sostanziale

La Mantini srl nella necessità di soddisfare le esigenze di un cliente primario ha la necessità di gestire in stoccaggio (operazione R13 di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi) il rifiuto avente codice EER 13 07 01* e costituito da olio combustibile e carburante diesel.

Il quantitativo da stoccare come capacità istantanea è di 500 litri e rientra nel quantitativo già autorizzato.

Il rifiuto verrà stoccato in idoneo serbatoio mobile allo scopo omologato.



Figura 1 Serbatoio mobile (foto di esempio di un serbatoio tipo)



	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 7 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	



Figura 2 Localizzazione dell'area di stoccaggio del serbatoio mobile

	Istanza di Variante Sostanziale D.D. n. DPC026/293 del 23/12/2020	Pagina 8 di 8 Rev. 00 3 gennaio 2025
Mantini srl	Relazione Tecnica	

6 Valutazione di Assoggettabilità alla VIA

la variante sostanziale ai sensi dell'allegato IV della parte II del Dlgs. 152/06 e smi non rientra nelle casistiche per le quali è richiesta la Valutazione di Assoggettabilità poiché non ricompreso nel p.to 7 lettere z.a (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e z.b (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

7 Prevenzione Incendi

Ai sensi del DPR 151/2011 essendo il quantitativo del rifiuto pari a 500 litri ovvero inferiore a 1 mc non si necessitano delle procedure presso il Comando dei VVF di Chieti. Resta valido il CPI in essere. Sarà cura, a seguito della approvazione della modifica sostanziale, di aggiornare il piano di emergenza e la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.

8 Fideiussione

Poiché non si chiede un incremento della capacità istantanea di stoccaggio ai sensi della DGR n. 254 del 2016 la polizza in essere non va adeguata.

Chieti, 3 gennaio 2025