

ALLEGATO 4

Certificato prevenzione incendi



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE TERAMO
Ufficio Prevenzione**

*Via Diaz n. 3
64100 TERAMO
Tel. 0861/32341 Fax 0861/3234234
e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it*

**Spett.le “Mincioni Ambiente S.r.l.”
Fondovalle Salinello n. 24/A
64018 Tortoreto (TE)**

mincioniambiente@legiscabmail.it
E.p.c. Al Comune di Tortoreto (TE)

OGGETTO: Ditta “Mincioni Ambiente S.r.l.” – Impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani, sito in Fondovalle Salinello n. 24/A, Comune di Tortoreto.
Segnalazione Certificata n. 968 del 31.01.2019, relativa alle attività Individuate ai punti n. 34.2.C, 44.2.C, 49.1.A dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Visita tecnica di controllo.

Si trasmette, in allegato alla presente, il **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI** relativo all'attività indicata in oggetto dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (*G.U. n. 122 del 22.9.2011*), rilasciato a codesta ditta.

Questo Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, il Titolare è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Si informa che l'ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando è aperto al pubblico per informazioni tecnico – amministrative nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)**



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Diaz n. 3, 64100 TERAMO, Tel. 0861/32341, Fax 0861/3234435

e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it

PEC: com.prev.teramo.@cert.vigilfuoco.it

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi
e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- Certificato di prevenzione incendi -**

Spett.le "Mincioni Ambiente S.r.l."
Fondovalle Salinello n. 24/A
64018 Tortoreto (TE)

Pratica n. 22489

OGGETTO: Ditta "Mincioni Ambiente S.r.l." – Impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani,
sito in Fondovalle Salinello n. 24/A, Comune di Tortoreto.
Segnalazione Certificata n. 968 del 31.01.2019, relativa alle attività Individuate ai
punti n. 34.2.C, 44.2.C, 49.1.A dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Visita tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visto l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica e
datato 19.02.2019, che si allega,

esaminata la documentazione alla SCIA,

si attesta, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche
di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del
Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti
antincendio) ovvero nell'art.6 del D.P.R. 151/2011.

Codesta Ditta è tenuta a **richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio
dell'attività, entro la data del 31.01.2024, secondo le modalità riportate nell'art. 5 del citato
D.P.R. 01/08/2011 n. 151.**

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica

~~Direttore~~ Vicedirigente
(Dott. Ing. Giovita DI BLASIO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Diaz n. 3, 64100 TERAMO, Tel. 0861/32341, Fax 0861/3234234

e-mail: comando.teramo@vigilfuoco.it

PEC: com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

- Verbale di Sopralluogo -

Pratica di P.I. n. 22489

- ☐ Per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 151/2011 a seguito di presentazione di SCIA in data 31.01.2019 prot. n. 968 relativa alle attività di cui ai punti n. 34.2.C, 44.2.C e 49.1.A dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovita DI BLASIO, in servizio presso lo scrivente Comando Provinciale Vigili del Fuoco con la qualifica di Direttore – Vicedirigente, ha effettuato, in data 19.02.2019 alle ore 18.00, sopralluogo presso l'attività (**Impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani**) sita in Fondovalle Salinello n. 24/A, Comune di Tortoreto, della Ditta "Mincioni Ambiente S.r.l.", con Sede Legale nel Comune di Tortoreto, Fondovalle Salinello n. 24/A .

Al sopralluogo è presente:

il P.Ind. Ennio Corona in qualità di Tecnico incaricato dalla Ditta, Documento : carta di identità N. CA40684AE rilasciata dal Comune di Teramo in data 09.05.2017.

☐ Non è presente il Titolare dell'attività.

☒ E' presente il Titolare dell'attività.

Esiti del Sopralluogo

A seguito del sopralluogo condotto e vista la documentazione in atti si rileva quanto segue:

Le attività principali, ai sensi del D.P.R. 151/11, presenti sono:

Attività 34.2.C: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000 kg;

Attività 44.2.C: Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg;

Attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW.

Mod. verbale di sopralluogo tecnico

Che sono rispettate **le prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

- Progetto approvato prot. n. (trattasi di modifica alle attività sopraindicate senza aggravio del preesistente livello di rischio incendio).

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: 2361 quintali di carta e cartoni(in lavorazione e deposito); 960 quintali di plastica(in lavorazione e deposito)

Impianti o apparecchiature pericolose: Gruppo elettrogeno di potenza pari a 200KVA; Impianto imballaggio carta, cartoni e plastica.

Mezzi di Estinzione : N. 11 idranti UNI 45 completi di corredo d'impiego; N. 2 idranti UNI 70 completi di corredo d'impiego; Impianto sprinkler; N. 1 attacco VF UNI 70 per impianto idranti; N. 1 attacco VF UNI 70 per impianto sprinkler; Impianto rilevazione incendi; Gruppo di spinta a servizio dell'impianto antincendio; Riserva idrica di capacità pari a 340 mc per impianto antincendio; N. 10 estintori a polvere da kg 6 e capacità estinguente 34A - 233BC; N. 2 estintori a CO2 da Kg 5 e capacità estinguente 113BC; N.1 estintore carrellato a polvere da Kg 50 AB1C.

Tortoreto li 19.02.2019

Il Presente

P.Ind. Ennio Corona



Il Verbalizzante

DIRETTORE VICE DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovita DI BLASIO

