

Rapporto di Prova N. 6190/16

Ascoli Piceno 22/04/2016

Committente:
 IST. NAZ. FISICA NUCLEARE
 S.S. 17 BIS KM 18,910
 67010 ASSERGI (AQ)
Destinatario:
 IST. NAZ. FISICA NUCLEARE
 S.S. 17 BIS KM 18,910
 67010 ASSERGI (AQ)
Data ricevimento: 13/04/16**Data inizio prove:** 13/04/16**Data termine prove:** 19/04/16**Categoria Merceologica:** ACQUE DI SCARICO**Prodotto dichiarato:** Acque con scarico in acque superficiali**Descrizione Campione:** Uscita depuratore Casale**Procedura Campionamento:** Campione prelevato dal laboratorio (PG56 rev.22)° **Data apertura campione:** 13/04/16**Data di Campionamento:** 13/04/16

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Limite	Annotazione	Note
Temperatura*		7,0			
IRSA-CNR 2000					
BOD5*	mg/l O ₂	10,6	Max 40	(97)	
APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003					
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l	17,5	Max 160	(97)	
APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003					
Solidi sospesi Totali	mg/l	<1	Max 80	(97)	
APAT CNR IRSA 2090B MAN29 2003					
Fluoruri	mg/l	<0.05	Max 6	(97)	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003					
Cloruri	mg/l	1,1	Max 1 200	(97)	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003					
Solfati	mg/l	2,4	Max 1 000	(97)	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003					
Azoto nitrico	mg/l	<5	Max 20	(97)	
APAT CNR IRSA 4020 MAN29 2003					
Tensioattivi anionici*	mg/l	<0.5			
PII29 REV.6 2004					
Tensioattivi cationici*	mg/l	<0.5			
PII29 REV.6 2004					
Tensioattivi non ionici*	mg/l	<0.5			
PII29 REV.6 2004					
Tensioattivi totali*	mg/l	<0.5	Max 2	(97)	
PII29 REV.6 2004					

Pagina 1 di 2


 Associato al Sistema
 CONFINDUSTRIA

ISO 14001:2004

 Registrazione
 EMAS I-000476

 Ministero
 Sanità
 Autocontrollo
 Alimentare

 Ministero
 Politiche
 Agricole Forestali
 (oli e vini)

 Ministero della Salute
 Conformità ai Principi
 della Buona Pratica
 di Laboratorio (BPL)


LAB N° 0159



Rapporto di Prova N. 6190/16

Nome Prova e Metodo Analitico	UM	Valore	Limite	Annotazione	Note
Cloro attivo libero*	mg/l	<0.01	Max 0,2	(97)	
Metodo colorimetrico					

* prova non accreditata da ACCREDIA

° Metodo di campionamento non accreditato da ACCREDIA

(97) D.Lgs. n.152/2006 All.5 della parte terza Tab.3

GIUDIZIO

Il campione in esame risulta CONFORME a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006. Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III dello stesso decreto.

L'Analista

Tenace Tiziana

**Dott. Chim. Franco Bucciarelli****IL RESPONSABILE DEL
LABORATORIO**

Dott. Bruno Bucciarelli



Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni relative alle prove vengono conservate per dieci anni.

Annotazione: (+) Al di sopra del Limite (-) Al di sotto del Limite LDR= Limite di rilevabilità NR= Non Rilevabile (< limite di rilevabilità LOD) UM= Unità di Misura

Pagina 2 di 2

