



VERBALE RELATIVO ALLA PROVA DI TENUTA DI VASCHE SEMINTERRATE

In conformità a quanto previsto al punto 2 di IT 232 ed. 3 del 07/01/2020 in data 25/05/2021 alle ore 14,30, si è provveduto ad iniziare la verifica sullo stato e sulla tenuta delle seguenti vasche seminterrate.

<input checked="" type="checkbox"/> 1C	<input checked="" type="checkbox"/> 2C	<input checked="" type="checkbox"/> 3C	<input checked="" type="checkbox"/> 4C	<input checked="" type="checkbox"/> 5C
<input checked="" type="checkbox"/> 6C	<input checked="" type="checkbox"/> 7C	<input checked="" type="checkbox"/> 8C	<input checked="" type="checkbox"/> 9C	<input checked="" type="checkbox"/> 10C
<input checked="" type="checkbox"/> 11C	<input type="checkbox"/> 12C	<input checked="" type="checkbox"/> 14C	<input type="checkbox"/> 17C	<input type="checkbox"/> 18C
<input type="checkbox"/> 19C	<input type="checkbox"/> 20C	<input type="checkbox"/> 21C	<input type="checkbox"/> 22C	<input type="checkbox"/> 23C
<input type="checkbox"/> 24C	<input type="checkbox"/> 25C	<input type="checkbox"/> 26C	<input checked="" type="checkbox"/> 27C	<input checked="" type="checkbox"/> 28C
<input checked="" type="checkbox"/> 29C				

<input checked="" type="checkbox"/> 1E	<input checked="" type="checkbox"/> 2E	<input checked="" type="checkbox"/> 3E	<input checked="" type="checkbox"/> 4E	<input checked="" type="checkbox"/> 5E
<input checked="" type="checkbox"/> 6E	<input checked="" type="checkbox"/> 7E	<input checked="" type="checkbox"/> 14E	<input checked="" type="checkbox"/> 15E	<input checked="" type="checkbox"/> 16E
<input checked="" type="checkbox"/> 17E				

Per le suddette vasche, contenenti olio vegetale, la verifica è consistita nei controlli:

- dello stato della vasca mediante un esame visivo del contenitore metallico tendente ad individuare eventuali principi di corrosione,
- della tenuta mediante un controllo visivo finalizzato ad individuare eventuali perdite ed un controllo del mantenimento del liquido contenuto, effettuato con il livello di cui le stesse sono dotate, a distanza di 24 ore. Preliminarmente è stato verificato il corretto funzionamento dei livelli mediante un riscontro con fettuccia metrica,
- della tenuta mediante un riscontro a mezzo di fettuccia metrica per le vasche non dotate di livello visivo.

La suddetta prova si è conclusa alle ore 14:00 del 26/05/2021 ed i risultati ottenuti, riportati nella tabella seguente, ne hanno confermato sia il buono stato di mantenimento che la loro tenuta idraulica.

VASCA	VERIFICA STATO	LIVELLO AL 25/05/2021	LIVELLO AL 26/05/2021
1C	OK	260	260
2C	OK	265	265
3C	OK	260	260
4C	OK	265	265
5C	OK	270	270
6C	OK	265	265
7C	OK	260	260
8C	OK	260	260
9C	OK	270	270
10C	OK	270	270
11C	OK	265	265
14C	OK	260	260
27C	OK	265	265
28C	OK	265	265
29C	OK	260	260



VASCA	VERIFICA STATO	LIVELLO AL 25/05/2021	LIVELLO AL 26/05/2021
1E	OK	270	270
2E	OK	265	265
3E	OK	270	270
4E	OK	270	270
5E	OK	265	265
6E	OK	270	270
7E	OK	265	265
14E	OK	270	270
15E	OK	270	270
16E	OK	270	270
17E	OK	265	265

Non sono state sottoposte a prova le vasche 12C – 17C – 18C – 19C – 20C – 21C – 22C – 23C – 24C – 25C – 26C in quanto in quanto adibite al contenimento di acqua di rete e non più di oli vegetali.

Vasto 26/05/2021

Il verificatore

[Signature]