



Spett.le REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Territorio-Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Antica Salaria Est, 27  
67100 - L'Aquila  
Mail: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

p.c. ZES ABRUZZO  
Mail: [zes.abruzzo@cert.camcom.it](mailto:zes.abruzzo@cert.camcom.it)

Vasto, 05.05.2023

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.)  
Comunicazione di sospensione del procedimento in attesa dell'attivazione e positiva conclusione del procedimento di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nei giudizi CCR-VIA n. 1162/2008 e 1615/2010.  
Codice pratica 22/0504381  
Progetto Interventi per affrontare l'emergenza energetica all'interno dello Stabilimento ECO FOX srl di Vasto (CH).

Facendo riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto del 02.12.2022, relativamente ai due giudizi CCR-VIA, si comunica quanto segue:  
I chiarimenti richiesti furono già inviati in data 26.01.2011 ai vari uffici competenti della Regione Abruzzo, si veda allegato 7 e si ribadisce quanto di seguito:

Giudizio n. 1162/2008: Ogni modifica impiantistica è stata eseguita nel rispetto delle normative del Piano Urbanistico vigente. Si allega comunque la nota della provincia fascicolo 50640, titolare 01.09.2011 trasmessa con PEC il 06.04.2023 inerente il procedimento in oggetto (Allegato 8).

Giudizio n. 1615/2010:

- **Adeguamento bacini di contenimento:** l'azienda ha provveduto a adeguare i bacini così come riportato in AIA nella sezione dedicata (art. 8 sez. "I") ed ha adottato la procedura di gestione (POAS 05 – Gestione serbatoi ed aree di stoccaggio), in caso di rottura di un serbatoio; tale procedura è parte integrante dell'AIA; annualmente vengono effettuate prova di tenuta delle tubazioni fognarie che mettono in comunicazione il bacino S1 con il bacino S7. Tali verbale vengono inviati con il report annuale AIA (allegato 6).
- **Locale seminterrato:** l'azienda ha adottato un sistema di monitoraggio e controllo dei livelli delle vasche per monitorare eventuali perdite. Sono state installate pompe che dai pozzetti di raccolta del seminterrato, pompano l'olio nei serbatoi del parco S7. Annualmente viene effettuato il controllo di tenuta delle

vasche controllando il livello in un arco di tempo di 24 ore. Tali controlli vengono inviati con il Report Annuale AIA (Si veda allegato 1). Le vasche del seminterrato non contengono più olio, ma acqua per fronteggiare eventuali carenze idriche.

- **Barriere paramassi:** si allegano foto (Allegato 2).
- **Monitoraggio acque di scarico:** si invia PMC già inviato in data 19.05.2021 in fase di Istanza di Riesame AIA con evidenziate le frequenze di campionamento; tutti i risultati vengono inviati con il report annuale AIA (Allegato 3 "Report monitoraggi").
- **Verifica periodica della tenuta delle vasche interrate:** Annualmente viene effettuato il controllo di tenuta delle vasche controllando il livello in un arco di tempo di 24 ore (Allegato 1). Tali controlli vengono inviati con il Report Annuale AIA). Le vasche del seminterrato non contengono più olio, ma acqua per fronteggiare eventuali carenze idriche.
- **Verifica periodica della tenuta delle tubazioni interrate che trasportano olii, idrocarburi, biodiesel:** tali tubazioni sono tutte in cunicoli ispezionabili e in conformità a quanto previsto al punto 3 di IT 232 ed. 3 del 07/01/2020, sono effettuate annualmente le verifiche visive di tali tubazioni; si allega verbale di verifica (Allegato 4).
- **Monitoraggio del livello piezometrico e analisi acque di falda:** semestralmente si effettua il campionamento e l'analisi delle acque piezometriche ed i risultati vengono inviati con il report annuale (Allegato 5). per l'anno 2023 primo semestre, i campionamenti verranno effettuati in data 2-3/05/2023 come da accordi con ARTA.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.  
Distinti Saluti

  
ECO FOX S.r.l.  
Ing. CLAUDIO PEPE  
AMMINISTRATORE DELEGATO