


MURO DI RECINZIONE CON GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE



COMUNE DI MONTESILVANO
(PROVINCIA DI PESCARA)

OGGETTO

Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: "Modifica di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi".

PROPRIETÀ / COMMITTENZA

New Edy srl
01700020686
Montesilvano (PE) - Via Mascagni 18 - 65015

STATO DI FATTO

Planimetria gestione acque - stato autorizzato


Scala 1:200

PROGETTAZIONE	FIRME
 nece environmental consulting engineering	Ing. Alesiani Daniele Ing. Aurini Claudia Ing. Di Girolami Marco


REV.	DATA	PROTOCOLLO INTERNO	OGGETTO REV.	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Settembre 2022			Alesiani Daniele	Alesiani Daniele	Lorenzo Razzetti

A norma dell'art. 10 della legge n. 1017/14 e dell'art. 1075 del Codice Civile e nella riproduzione di questo progetto da parte di terzi con qualsiasi mezzo elettronico, informatico, per mezzo di fotocopia, microfilm, magnetoregistrazione o altro, senza il consenso scritto dell'autore, è vietata. Il presente progetto è riservato ai soli beneficiari e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato.

Planimetria gestione acque - Scala 1:200




KEY - PLAN AUTORIZZATO



- SUPERFICIE SCOPERTA IMPERMEABILIZZATA = 9150 mq circa
- SUPERFICIE COPERTA = 550 mq circa

PARTICOLARE "A" : SCHEMA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE



LEGENDA

- 0) Pozzetto scolmatore
1) Vasca di accumulo acque di prima pioggia (capacità 12 mc)
2) Vasca di accumulo acque di prima pioggia (capacità 50 mc)
3) Impianto di trattamento chimico-fisico
4) Area lavaggio mezzi