



ITEM	DESCRIZIONE
PIC D-105	SENSORE RILEVAMENTO PIOGGIA BSTP02
G111	POMPA DI RILANCIO ESPA-VIGILA MODELLO 500
G110	POMPA DI RILANCIO ESPA-VIGILA MODELLO 500
G109	POMPA DI RILANCIO ESPA-VIGILA MODELLO 500
G108	POMPA DI RILANCIO ESPA-VIGILA MODELLO 500
D105	SERBATOIO DI ACCUMULO IN POLIETILENE CAPACITA' 5000 LT

SILSYSMOINT

QUESTO DOCUMENTO E' PROPRIETA' RESERVATA DELLA SILSYSMOINT S.p.A. LE NON PUO' ESSERE REPRODUCE O TRASMESSA IN ALCUN MODO SENZA IL CONSENTO SCRITTO DELLA SILSYSMOINT S.p.A. PER UN USO DIVERSO DA QUELLO PER IL QUALE E' STATO SPECIFICAMENTE FORNITO SENZA PREVEDI AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SILSYSMOINT.

This document is Sysismont's property and it shall neither be reproduced, copied, accessed to public nor transmitted in any way without the prior written consent of Sysismont.

FILE NAME	FSCM NO	SHEET	SCALE 1:200
SIZE	A2		
DRAWN	28/07/2009 Berretta M.		
CHECK			
APPR.			
ISSUED			
REV	1 del 18-04-2011	DWG NO	
(CONTRACT NO)		SCHEMA DI FUNZIONAMENTO	

ACQUE DI 1° PIOGGIA