



Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Località Marcanese, Zona Industriale n°5 - 66034 Lanciano (CH),

Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.a.

Il Direttore Attività Operative Servizio Acque Reflue p.a. Pio Ercola D'Ippolito

Autorizzazioni e Allacci Fognari geom. Claudio Di Virgilio

Prot. n° 5304cdv

Addi -5 AGO. 2019

Spett.le de Sanctis Costruzioni spa

Via Genova 23

Roma

e.p.c.

geom. Carlo Caruso

carlo.caruso@geopec.it

e.p.c.

ing. Andrea Paravati

a.paravati@gruppodesanctis.com

OGGETTO: Autorizzazione all'allaccio nella rete fognaria comunale per lo scarico di acque reflue domestiche.

In riferimento alla richiesta trasmessa dal sig. Andrea Paravati, codice fiscale PRUNDR78P18C352E, nato a Catanzaro il 18/09/1978 e residente a Petrizzi (CZ) in Via Aldo Moro 111, in qualità di rappresentante legale della società De Sanctis Costruzioni spa con sede a Roma in Via Genova 23, intesa all'ottenimento di autorizzazione all'allaccio fognario per lo scarico dei reflui provenienti da moduli prefabbricati abitativi/uffici siti nel campo base lavori Fondovalle Sangro. in Gamberale loc. Stazione individuato catastalmente al foglio 21 part.lla 115,127,147,149,151,153,154,155,156,157,158,159,160 del Comune di Gamberale, si specifica quanto sotto definito:

accolta al protocollo Sasi spa in data 04/05/2018 l'istanza intesa ad ottenere autorizzazione all'allaccio fognario per lo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura recapitante a impianto di depurazione di tipo Imhoff "Stazione di Gamberale" del Comune di Gamberale; posto che il richiedente abbia fornito i seguenti titoli edilizi abilitativi: Permesso di Costruire n° 71 del 18/06/2018; per la realizzazione dei fabbricati sopra descritti;

esaminati gli elaborati grafici, trasmessi con la richiesta e a firma del progettista Geom. Carlo Caruso;

accertato all'atto del sopralluogo, effettuato in data 01.03.2019 dal ns tecnico referente Bucci Vincenzo, la realizzazione dell'opera di allaccio per lo scarico dei bagni a servizio degli uffici e per scarichi annessi a civile abitazione;

attestato in data 04/05/2018 il versamento degli oneri dovuti per l'istruttoria della pratica pari a € 93,50;

in ottemperanza al "Regolamento dei servizi fognatura e depurazione", approvato dall'ATO Chetino in data 08.08.2005 e, per quanto non in contrasto con le norme vigenti;

SI AMMETTE

al servizio fognatura e depurazione il sig. Andrea Paravati, in qualità di rappresentante legale della società De Sanctis Costruzioni spa, per lo scarico di reflui domestici dal fabbricato su descritto, conferiti in pubblica fognatura e recapitante all'impianto di depurazione tipo Imhoff nel Comune di Gamberale, sollevando la scrivente da ogni responsabilità connessa alla non conformità delle opere interne, che restano tutte a cura del richiedente compresi gli scavi, i ripristini e gli eventuali contributi pattuiti per attraversamento delle porzioni pubbliche o private, con l'invito al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Attenersi al progetto allegato all'istanza trasmessa, con obbligo di comunicazione alla scrivente per qualsiasi variazione.
- Installazione pozzetto sifonato in prossimità del confine di proprietà.
- Esclusione dall'immissione in pubblica rete fognaria delle acque reflue meteoriche da coperture e piazzali dichiarate confluenti in altro recapito, diverso dal collettore di nostra competenza.
- In ottemperanza all'LR 31/2010 il titolare del contatore per l'approvvigionamento comunichi i suoi dati unitamente al codice cliente della fornitura idrica attraverso il modello D allegato in copia alla presente.

Si allega copia dettagli planimetrici allaccio fognario.

Responsabile di Unità

geom. Claudio Di Virgilio

SASI S.p.A. - Società Abruzzese per il servizio idrico integrato



IL RESPONSABILE
Servizio Acque Reflue
P. A. Pio Ercola D'Ippolito