



POS.	DESCRIZIONE
1	NUOVO CANDELO DI INGRESSO IN ACCIAIO ZINCATO A DUE ANTE L=5,00m
2	PRENZONE METALLICA TIPO "ORSGRELL" H=12,50m
3	CABINA DI CAMPO C6C
4	CABINA DI CONSEGA OM-FV
5	INCUBA PISTA PER VABILIUA INTERNA
6	TORNAMENTO FOSSATO

  

SOTTOCAMPO 1 (SC1)		
N°	STRINGA	POTENZA
116	6x3	835200 Wp

  

SOTTOCAMPO 2 (SC2)		
N°	STRINGA	POTENZA
129	7x3	1083600 Wp

  

SOTTOCAMPO 3 (SC3)		
N°	STRINGA	POTENZA
185	7x3	1594000 Wp

  

SOTTOCAMPO 4 (SC4)		
N°	STRINGA	POTENZA
182	7x3	1528800 Wp

  

SOTTOCAMPO 5 (SC5)		
N°	STRINGA	POTENZA
55	6x3	396800 Wp

  

SOMMATORIA		
TOTALE POTENZA INSTALLATA		5397600 Wp

LEGENDA	
	TRACCATO FOSSATO DA FOGLIA CRATALE
	TRACCATO ATTUALE FOSSATO
	LINEA AEREA DI MEDIA TENSIONE ESISTENTE
	LINEA AEREA DI BASSA TENSIONE ESISTENTE
	RECINZIONE DI IMPIANTO
	LINEA AEREA DI ALTA TENSIONE ESISTENTE
	DIVIDENTE SOTTOCAMPI
	FASCIA DI RISPETTO DI 5m DA CIGLIO FOSSATO
	FASCIA DI RISPETTO DI 10m LUNGO IL TRACCATO DEL CAVO MORTA
	NUOVA PISTA PER 'VABIUTA' INTERNA
	NUOVO CAVO DOTTI INTRATTO DI MEDIA TENSIONE

[illegible]