



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA


Prot. n. *11366* del *19* DIC. 2013

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pescara

Ufficio Prevenzione

N.T. 13714

(riferimenti da citare nella risposta)



Officina Meccanica Di Blasio Silvio
c/o Arch. D'Onofrio Giuseppe Via
Verrotti n. 33

- MONTESILVANO -

- Al Sig. Sindaco del Comune di

- CITTA' SANT'ANGELO -

OGGETTO: Officina Meccanica Di Blasio Silvio:
officina di riparazione veicoli sita in Città' Sant'Angelo, Località S. Agnese -
VALUTAZIONE DEL PROGETTO -
Attività n. 53.1.B dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 -

Con riferimento all'istanza presentata da codesta Ditta intesa ad ottenere la **VALUTAZIONE DEL PROGETTO** per i lavori relativi all'attività indicata in oggetto dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (G.U. n.122 del 22.9.2011), questo Comando esaminata la documentazione tecnico progettuale prodotta esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle seguenti condizioni:

1. Anche per quanto non esplicitamente rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica sia rispettata la normativa (D.M. 10.03.98, D.M. 01.02.86, D.Lgs 81/08, D.Lgs 37/08, Norme UNI 10779 e 11242) ed i criteri tecnici di prevenzione incendi;
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 10779 e UNI 11292 (per quanto attiene le prestazioni idrauliche, locale pompe, autonomia impianto);
3. Tutti i locali di servizio devono essere separati da quelli di lavorazione con strutture almeno REI 90;
4. Il locale deposito materie prime può contenere liquidi infiammabili, in confezioni e/o serbatoio, di categoria C ovvero con punto di infiammabilità superiore a 65°C;
5. L'illuminazione di emergenza deve garantire livello di illuminazione non inferiore a 5 lux in tutti gli ambienti di lavoro ed un'autonomia non inferiore a 60 minuti;
6. Deve essere predisposta la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 81 del 09.04.81 e sistema d'allarme con pulsante d'attivazione collocato in posizione visibile e facilmente raggiungibile.

./.

Al termine dei lavori e **PRIMA DI DARE INIZIO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151(G.U. n.122 del 22.9.2011), il legale rappresentante dell'attività è tenuto a presentare a questo Comando:

- a) **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** mediante l'allegato modello **PIN 2 - 2012 SCIA** in duplice copia;
- b) **ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** mediante l'allegato modello **PIN 2.1 - 2012 ASSEVERAZIONE**, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- c) Attestazione di versamento di Euro 216,00 sul c/c postale n. 155655 intestato alla **TESORERIA PROVINCIALE DI STATO – SEZIONE DI PESCARA SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F.**, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 139/06;
- d) Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura (redatte su modello **PIN 2.2-2012 - CERT.REI**, disponibile sul portale www.vigilfuoco.it);
- e) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (redatte su modello **PIN 2.3-2012 DICH. PROD.**, disponibile sul portale www.vigilfuoco.it);
- f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti ai fini della sicurezza antincendio, ovvero:
 - Dichiarazioni di conformità/rispondenza previste dall'art. 7 del D.M. 37/08 e redatte secondo i facsimili appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, occorre produrre le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello **PIN 2.4-2012 DICH. IMP.** da parte dell'installatore, corredate di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
 - Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, in assenza di progetto, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e funzionalità redatte sul modello **PIN 2.5-2012 CERT. IMP.** a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'articolo 16 comma 4 del d.lgs 139/2006 corredate di documentazione tecnica illustrativa; espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni vigenti;

relativamente ai seguenti impianti:

- ☐ produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**ENERGIA ELETTRICA**;
- ☐ protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
- ☐ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **GAS ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- ☐ **ESTINZIONE O CONTROLLO** incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
- ☐ **CONTROLLO** del fumo e del calore;
- ☐ **RIVELAZIONE** di fumo, calore, gas e incendio e **SEGNALAZIONE ALLARME**;

- g) Certificati di omologazione e dichiarazione di conformità degli estintori;
- h) Copia degli attestati di partecipazione a specifico corso antincendio (attestati di idoneità ove previsti dalla normativa) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

N.B. All'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare la totalità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche quella relativa alle attività di categoria A eventualmente presenti. In particolare, per queste ultime, dovrà essere allegata anche la documentazione tecnica progettuale non oggetto di valutazione nel presente procedimento.

Si restituisce copia vistata della documentazione esaminata e si informa che per informazioni di carattere tecnico-amministrativo telefonare nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici 085/64455 085/64456 interni 225 - 235.-

Sost.Dir.Ant.Capo
(P. D'Angelo)



IL COMANDANTE PROVINCIALE VV.F.
(Dott.Ing. Pietro DI RSIO)

/dcs