



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, **15/01/2019**

Riferimento: Prot. n. 18/359454 del 20/12/2018

Codice pratica: **18/359454**
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via: **PEC**
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Alla Ditta Gran Sasso Acqua S.p.A.
PEC: gsacqua@legalmail.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006
Codice Pratica: 18/359454
Progetto: Realizzazione impianto di depurazione a servizio agglomerato di Scoppito e parte dell'Aquila Ovest.
Proponente: Gran Sasso Acqua S.p.A.
Comune: L'Aquila (AQ)
COMUNICAZIONI.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, per la quale, con nota acquisita in atti al prot. n. 18/359454 del 20/12/2018, la Gran Sasso Acqua, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, ha avviato istanza di Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali riportate nel Giudizio CCR-VIA n. 2770 del 20/03/2017, si rappresenta quanto segue.

Le prescrizioni relative al Giudizio n. 2770 del 23/03/2017, del CCR-VIA sono le seguenti:

- *Prima della realizzazione dell'opera dovrà essere approvata la variante allo strumento urbanistico comunale;*

- *Le terre e rocce di scavo da riutilizzare extra-sito dovranno essere gestite secondo l'art. 41 bis del D.L. 69/13 convertito con legge 98/13.*

- *Dovrà essere eseguito un monitoraggio sistematico della falda e, a tal fine, è necessario, prima della realizzazione delle opere, effettuare almeno un altro sondaggio da attrezzare a piezometro che dovrà servire a monitorare la prima falda presente nell'area d'esame. Tale piezometro insieme agli altri due presenti, dovrà essere utilizzato per il monitoraggio chimico e chimico-fisico delle acque sotterranee ante e post operam. La frequenza dei monitoraggi e gli analiti da ricercare dovranno essere concordati con il Distretto ARTA di L'Aquila.*

- *L'area dell'impianto dovrà essere opportunamente impermeabilizzata.*

L'eventuale successivo ampliamento dovrà essere sottoposto a ulteriore autonoma procedura".

La documentazione presentata da codesta Ditta non risponde pienamente a quanto richiesto dal CCR-VIA:

- al punto tre delle prescrizioni di cui al suddetto Giudizio viene richiesto il "monitoraggio sistematico della falda e non il Piano di Monitoraggio, inoltre, si prescrive "prima della realizzazione delle opere, effettuare almeno un altro sondaggio da attrezzare a piezometro che dovrà servire a monitorare la prima falda presente nell'area d'esame";
- la relazione su terre e rocce da scavo presentata non risponde a quanto richiesto dal CCR-VIA e non risulta conforme alla normativa vigente.

Inoltre, rilevato che la L.R. 5/2016, art. 4, comma 1, prevede la corresponsione di oneri per l'attività istruttoria nella misura pari ad € 50,00 quale "*importo fisso per le istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*", si sollecita codesta rispettabile Ditta, come già rappresentato con email del 10/01/2019, a provvedere al pagamento di tali oneri istruttori ed a trasmettere copia della relativa ricevuta di pagamento.

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all'Ing. Erika Galeotti, al n. telefonico 0862/364212, o alla Dott.ssa Alessandra Di Domenica, al n. telefonico 0862/364715.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali AQ-TE**
Ing. Erika Galeotti
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 933307D0790A5DF32C7EFFD642A474D4531CD63967DC7116D4AAE28765A3C11C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza
Numero protocollo 12605/19
Data protocollo 15/01/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAZC9CG-10112

PASSWORD xOpIk

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

