

Comune di Ortona dei Marsi

Provincia di L'Aquila
tel 0863-87113 fax 0863-87134

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
VISTO ARRIVARE
23 OTT. 2014
SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prot. 2290

Dalla Residenza Municipale li 22 ottobre 2014

PROV. N. 4565/BUVA
23 OTT. 2014
Prot. N. 4565/BUVA

NOTA PEC URGENTE IN PARTENZA

ALLA REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI,
ENERGIA

Sportello Ambiente
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila
via@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI PROGETTO DI RIATTIVAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO "VECCHIA OFFICINA" SUL FIUME GIOVENCO IN PEScina (AQ)

Il sottoscritto dott. Manfred Eramo SINDACO pro tempore del Comune scrivente , in merito al progetto di "Riattivazione impianto idroelettrico Vecchia Officina" sul fiume Giovenco nel tenimento di Pescina, con presa di derivazione in tenimento del Comune osservante , d'intesa con l'Amministrazione Comunale;

Premesso

che in data 26.08.2014 , in atti prot. 1870 , è stato depositato il procedimento relativo alla riattivazione Impianto idroelettrico "la Vecchia Officina" sul fiume Giovenco in Pescina (AQ) località Selva di Sant'Antonio, Studio di Impatto Ambientale – verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i allegato IV punto 2 lettera M " impianti per la produzione di Energia Idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw" per conto della società "W.T.E. srl" oltre la riattivazione della stessa mediante restauro del fabbricato con finalità anche di tipo turistico;

considerato che

che sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n.21 del 18/04/2012 veniva concessa la derivazione di acqua dal Fiume Giovenco dalla "Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e difesa del suolo e della Costa" che giusta nota N°8540 del 28/07/2006 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prevede la garanzia di deflusso minimo vitale valutato pari a 0,21 m³/s;

Tutto ciò premesso, lo scrivente

sottopone al Comitato le seguenti osservazioni

1. Considerato preliminarmente che il Comune sul quale viene effettuata l'opera di presa non è stato interessato dal procedimento de quo ;
2. Visto che nell'opera progettuale depositata in visione sono riportate indicazioni contrastanti circa la fauna presente nel fiume ed al riguardo della presa stessa prevista preliminarmente come opera di bonifica su canale naturale e poi immessa in un condotto in polietilene che , come noto , da una lato non garantisce la capacità "autopulente" delle acque e dall'altra di conseguenza non può garantire il pieno rispetto dell'ambiente ;

Prot. N.

3. la difformità rispetto a quanto riportato nel disciplinare contenuto nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n.21 del 18/04/2012 in quanto il progetto prevede ancora un abbassamento del deflusso minimo vitale pari a $0.156 \text{ m}^3/\text{s}$ di molto inferiore a quello minimo di $0,21 \text{ m}^3/\text{s}$ imposto sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n.21 del 18/04/2012 dalla "Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e difesa del suolo e della Costa" e dalla nota N°8540 del 28/07/2006 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ;
4. che tale condizione di fatto riduce in secca il fiume Giovenco per la tratta ricadente nel Comune di Ortona dei Marsi per circa 450 mt. In considerazione della larghezza del corso d'acqua a seguito della ulteriore riduzione di portata prevista in progetto;
5. che i dati utilizzati nella relazione idrologica, relativi ai periodi considerati , non sono attendibili poiché di molti anni addietro a quello della redazione del progetto (2005) risultando scarsamente e poco confacenti e comportanti risultati non attendibili a quella che nel corso degli anni è stata la condizione più vicina alla reale portata nel corso degli anni del Fiume Giovenco.
6. Che sotto il profilo squisitamente ambientale si pone in evidenza come il Fiume Giovenco attualmente non risponde ai requisiti qualitativi imposti dalla Direttiva 2000/60/CE che impongono il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 31 dicembre 2015 poiché dalla stazione di Valle (Località Pagliarone) fino a quella di monte (Casalotto di Aschi – Ortona) il fiume Giovenco nel punto di prelievo è classificato come "sufficiente".
7. Che l'intervento , per quanto sopra esposto ,posto inizialmente come intervento migliorativo dell'ambiente naturale interessato , con l'intervento proposto peggiora significativamente le condizioni minime vitali dello stato di conservazione del Fiume Giovenco nella tratta interessata in considerazione della riduzione della portata di cui al punto 2) , oltre a ridurre la potenzialità di poter raggiungere lo stato di "buono" entro il 31 dicembre 2015 imposto dalla Direttiva 2000/60/CE di cui al punto 6);

Conclusioni


Per quanto sopra si esprime parere contrario all'intervento proposto.

Inoltre:

1. in qualità di soggetto interessato si richiede audizione presso il Comitato così come previsto dalla L.R. n.1 del 10 gennaio 2012 art.63 comma 12.

Distinti saluti

IL SINDACO
Dott. Manfredi Eramo



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: protocolloortona@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:23/10/2014 09:45 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Invio osservazione riattivazione impianto vecchia officina Pescina

[osservazione riattivazione vecchia officina Pescina.pdf\(437411\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

In allegato alla presente si invia la comunicazione prot. 2290 del ottobre 2014 contenente l'osservazione di questo Ente al progetto depositato per valutazione ambientale. Cordiali saluti. Il responsabile del servizio tecnico Arch. Berardino Ruggeri