


PIEZOMETRICA DINAMICA IN CONDIZIONE DI ESECIZIO

CONDOTTA FORZATA	PRFV DN 1000	GABBIONI
LUNGHEZZA (m)	1300	150
PORTATA (l/s)	1.200	1.200
VELOCITA' (m/s)	1,53	1,05
PENDENZA PIEZOMETRICA J (m/m)	0,00155	0,005
PERDITA DI CARICO (m)	0,64	0,79




STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Mario Santini Ingegnere



Comune di BUGNARA (L'AQUILA)

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
Progetto definitivo per la realizzazione di piccolo impianto idroelettrico nel Comune di Bugnara (AQ), con recupero di infrastruttura tecnologica esistente: mulino ad acqua di proprietà del Comune denominato "Capaldo".

- Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"
- D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. - "ALLEGATO IV parte 2, punto 2, lettera n): Verifica di assoggettabilità a VIA per "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.1), lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;"
- Decreto Presidente Giunta Regione Abruzzo n. 3/REG del 2007 - "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di utilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee"
- Legge Regione Abruzzo n. 19 del 16/07/2013 - "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative" art. 5 comma 1, lettere a) e b).



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
INGEGNERE
MARIO SANTINI
Online degli ingegneri della Provincia dell'Aquila N. 2324
Via Consacchia n. 17/A - 67039 SULMONA (AQ)
Cod. Fisc.: 51798460460 - 6685 - P. IVA 03323210608
tel. 0862/434342 - 434343 - 434344 - 434345
email: mariosantini3@virgilio.it - mario.santini2@ingpec.eu



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO CON RECUPERO DI MULINO AD ACQUA				
ELABORATO TECNICO "PROFILI LONGITUDINALI E TRASVERSALI"	ETS	SCALA	A DISEGNO	
DATA	SPAZIO PER UFFICIO	REVISIONI	TAVOLA N.	
31/10/2013		N. 0 DEL 30/10/2013	ET5	

LE COPIE NON FIRMATE E TIMBRATE SONO DA CONSIDERARSI BOZZE DI PROGETTO E COME TALI PROVVISORIE

I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo degli elaborati grafici (compreso riprese fotografiche, microfilm e copie fotografiche) sono riservati. Nessuna parte di questi elaborati può essere riprodotta, diffusa o ridistribuita, senza l'autorizzazione scritta del Committente e dell'ing. Mario Santini, proprietari dell'opera.