



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC/32

del 28/02/2022

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

OGGETTO: Codice univoco: TE/D/224 - Ditta: Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto-Tordino e Vomano. Autorizzazione all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali per uso industriale ai sensi degli artt. 64 e 65 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

OMISSIS....

DETERMINA

Art.1

ferme restando le portate concesse con Determina Direttoriale n. DPC/224 del 28.10.2019, il Consorzio di Bonifica Nord è autorizzato all'utilizzo delle acque consortili, ai sensi dell'art. 64 del Decreto n. 3/2007, per fornire l'acqua ad uso industriale finalizzata ai processi produttivi della ALL. COOP Società Cooperativa Agricola con sede Amministrativa e Stabilimento in Strada Provinciale 22 in Mosciano Sant'Angelo (TE) per una portata media di 45 l/s, pari a 0.4623333 moduli industriali, ed un volume massimo di prelievo di 1.387.000 mc/anno per h 24 per 356 giorni/anno.

OMISSIS...

Art. 4

Di dare atto che, ai sensi del comma 6 del citato art. 65, l'autorizzazione ha durata non superiore a quella della concessione originaria stabilita con la Determinazione Direttoriale n. DPC/224 del 28.10.2019.

Art.5

Il Consorzio di Bonifica Nord è tenuto a verificare il rispetto da parte della ALL. COOP Società Cooperativa Agricola delle condizioni di cui all'art. 64 comma 1 del D.P.G.R. n. 3/Reg del 13.08.2007, ossia:

- restituzione, nel medesimo sistema dei canali consortili, di una portata non inferiore all'80% di quella derivata;
- compatibilità della risorsa restituita con le successive utilizzazioni sia in termini qualitativi che quantitativi;

nonché delle prescrizioni riportate nel parere rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione SIAN della AUSL 4 - Teramo prot. n. 66462 del 27.7.2021, ossia:

- campionamenti settimanali di monitoraggio sull'acqua in ingresso al potabilizzatore, prima del trattamento per analisi di laboratorio per quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- campionamenti bisettimanali sull'acqua in uscita dal potabilizzatore per analisi di laboratorio di gruppo B + salmonella +VOC ai sensi del D.Lgs. 31/01 e s.m.i. e del DM 14/06/2017;
- elaborazione di un report mensile sull'attività svolta da trasmettere al Dipartimento di Prevenzione SIAN della AUSL 4 – Teramo.

OMISSIS...

L'Estensore
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Francesca Molinari
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio f.f.
dott. Marco De Santis
F.to digitalmente
(per conto del Dirigente del
Servizio DPC017 assente)

Firmato digitalmente da: MARCO DE SANTIS
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 28/02/2022 12:46:27

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara
F.to digitalmente



PIERPAOLO
PESCARA
DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
01.03.2022
16:22:56
GMT+01:00