



**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale**
Settore sub-distrettuale EST
Gestione rischio frane



Riscontro a: prot. 9678 del 10.01.2024; prot. arr. 208 del 10.01.2024

024-lds

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c., AGRIF s.r.l.
pec: agrifsr1@pec.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA). Codice Pratica 23/0474737. Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 5,00 MW in Comune di Teramo. Ditta AGRIF Srl. **Comunicazione.**

Con riferimento alla nota riscontrata, con la quale “*si chiede di trasmettere eventuali osservazioni/contributi istruttori di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento della presente*”, si comunica che dall’esame della documentazione resa disponibile risulta che l’intervento si colloca integralmente all’interno di un’area a pericolosità idraulica molto elevata – P4 del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) dell’Abruzzo, in sponda sinistra del Fiume Tordino.

A questo proposito, nel documento denominato “*Teramo Iachini aprile 2023 - GIANNI-positivo 14 di carattere.pdf*” e avente titolo “*Relazione di compatibilità idraulica per la realizzazione di un campo fotovoltaico in area Piano d’Accio in Teramo*” si cita a pag. 5 l’art. 19 delle Norme di attuazione del PSDA, ed in particolare le lettere “c”, “d”, “e”, “f” e “g” del comma 1, senza che venga esplicitato per ciascuna opera prevista la collocazione all’interno della specifica lettera.

Alle pagine 19 e 20 dello stesso documento vengono nuovamente citate le lettere “c”, “d” ed “f” del comma 1 dell’art. 19 delle Nda del PSDA, anche qui senza un riferimento diretto tra opere in progetto e norme.

Si evidenzia che le Norme di attuazione del PSDA consentono, all’interno delle aree a pericolosità molto elevata P4, **esclusivamente** gli interventi di cui agli articoli 17 comma 1, 18 comma 1, 19 comma 1 e comma 4, mentre **sono esplicitamente vietati** gli interventi di cui all’art. 17 comma 2 e 19 comma 3.

Pertanto, in mancanza di una esplicita dichiarazione circa l’attribuzione di ogni tipologia di intervento nella rispettiva norma che lo consente, e dell’eventuale motivata dichiarazione circa le prescrizioni richieste dalle Norme, non ravvisando che la tipologia dell’intervento proposto rientri tra quelli esclusivamente consentiti dalle Nda del PSDA dell’Abruzzo, si comunica che **l’intervento in oggetto non è consentito** dalle vigenti Norme di attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni dell’Abruzzo.

La presente nota istruttoria è formulata ai sensi dell’art. 4, c. 1, dell’ “Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle funzioni distrettuali nell’ambito del distretto idrografico dell’Appennino Centrale” stipulato il 28.08.2019 tra la Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell’Autorità.

Regione Abruzzo

*Dipartimento Infrastrutture – Trasporti
Servizio Difesa del Suolo*

Il responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Luciano Del Sordo
Resp. Ufficio Supporto Tecnico e raccordo
pianificazione e programmazione

Il dirigente
Mario Smargiasso