



Nelle successive fasi di progettazione
andrà verificata la resistenza statica del
ponticello che collega il sottocampo
Sud-Ovest con il sottocampo Nord-Est,
ed eventualmente valutarne il rifacimento

LEGENDA

- LINEA AEREA MT ESISTENTE
- LINEA BT MT CAVO NUDO
- CONDOTTA IRRIGAZIONE ESISTENTE
- RECINZIONE METALLICA
- METANODOTTO ESISTENTE
- LIMITE FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO ESISTENTE 12,5 m
- METANODOTTO DI PROGETTO
- LIMITE FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO DI PROGETTO 12,5 m
- FOGNATURA ESISTENTE
- LIMITE FASCIA DI RISPETTO FOGNATURA ESISTENTE DI PROGETTO 4 m
- IRRIGAZIONE PRIMARIA POTIZZAZIA
- FOSSO (TESTA)
- FOSSO (BASE)

LEGENDA

- CAVIDOTTO INTERRATO MT 30KV
- AREA INTERVENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO



10/2023	00	Prima emissione	Francavilla G.	Berardinelli G.	Francavilla G.
DATA	REV	DESCRIZIONE EMISSIONE	INCARICATO	VERIFICATO	APPROVATO
		ID Documento Committente	IMPIANTO:		
Logi Applicative e Documentazione Commerciale		Cod.018.FV.BGD.00033	SCERNE1 - PINETO (TE)		
Logi Applicative e Documentazione Commerciale		ID Documento Appaltatore	TITOLO:		
deve-loop s.r.l. unipersonale		FV_IR_01.Scenari_PD.EIA.33	ANALISI INTERFERENZE AREA IMPIANTO		
FOGLIO	SEGUE	DI	FORMATO	DIS. N.	
02	NO	02	-	-	
NOME FILE:					
scala: 1:1000					