

# REGIONE ABRUZZO

## Comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (Prov. di Chieti)

Via Municipio, 5 - 66045 - Schiavi di Abruzzo (CH)  
Tel. e Fax 0873-970121 / 0873-979366

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200  
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386  
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO  
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

### Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "SCHIAVI 2"  
NEL COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO (CH)  
CON UNA POTENZA NOMINALE PARI A 27 MW

## PROGETTO DEFINITIVO

## TIPICI DI POSA CAVIDOTTI

Il Progettista  
(Ing. Antonio Scutti)



**STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**  
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)  
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698  
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259  
Personal 337 632986  
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

DATA

09/12/2024

TAVOLA


9

AS\_GIU\_A390\_


Rev.	Data	Note	Rif. Documento
00	09/12/2024	PROGETTO DEFINITIVO	



## POSA SOTTO STRADA STERRATA (1 terna)



## POSA SOTTO STRADA STERRATA (2 terne)




### TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50

(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

## SOTTOPASSO



IN CASO DI TUBAZIONI METALLICHE  
UTILIZZARE UNA CORDA DI TERRA 50mmq  
ISOLATA E INSERIRLA IN UNO DEI TUBI Ø200


\* LE QUOTE MINIME ANDRANNO DEFINITE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE ESERCENTE IL SERVIZIO

TIPICO DI POSA CON PROTEZIONE IN MASSETTO DI C.L.S.

SCALA 1:50


(INTERFERENZA CON TUBAZIONI DI ACQUEDOTTI - SOTTOSERVIZI VARI - CAVIDOTTI)

SOVRAPPASSO




## TIPICO DI POSA SACCHETTI DI SABBIA

per tratte in pendenza



I tubi di drenaggio andranno posti in corrispondenza di ogni pila di sacchetti



**NOTE:**

SOTTOSERVIZIO	COLORE	FREQUENZA
CAVI DI POTENZA E GIUNTI	ROSSO	169.8 kHz
CAVI TELECOMUNICAZIONI E FIBRE OTTICHE	ARANCIO	101.4 kHz
DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	BLU	145.7 kHz
RETE ACQUE NERE	VERDE	121.6 kHz
METANODOTTI	GIALLO	83.0 kHz

**BALL MARKER TIPO SEBAKMT  
SEGNALAZIONE PRESENZA SOTTOSERVIZI**



**CARTELLO DI SEGNALAZIONE CAVIDOTTO**  
in alluminio (numeri e dati serigrafati)

