

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Servizio Genio Civile TERAMO DPE014

Via Cerulli Irelli n. 17/19 - C.A.P. 64100 - C.F. 80003170661

dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/ _____

Teramo li _____

Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, artt. 27-bis c. 2; L.R. n. 11/2019. Procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Progetto: “Realizzazione di un impianto idroelettrico su una briglia esistente del fiume Tronto in località Pagliare del Tronto - Comune di Spinetoli (AP)”. Proponente Simonetti Filippo.

Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale ai sensi dell’art. 27-bis, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e richiesta verifica documentale.

In riferimento alla nota prot. N. 1284995 del 13/10/2022, acquisita da questo Servizio il 18/10/2022 al prot. n. 428671/22, con la quale è stato avviato il procedimento (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006) di PAUR dei lavori in oggetto, in relazione alle competenze dello scrivente Servizio, per quanto attiene il rilascio dell’autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 in qualità di autorità idraulica del fiume Tronto (Regione Abruzzo), verificata la documentazione tecnica allegata e richiamato il comma 3 del suddetto art 27 bis (3. *Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni*), si comunica quanto segue.

Il progetto di che trattasi, consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico su Fiume Tronto nel comune di Spinetoli (AP) in località Pagliare del Tronto, mediante l’installazione

di n. 2 viti perpetue a forza idraulica che sfruttano il salto geometrico di due briglie fluviali esistenti poste a poca distanza tra loro.

L'intervento, come illustrato nella Relazione Tecnica, si completa mediante lavorazioni di "Scavi di sbancamento e pulizia alveo del fiume a monte della traversa in modo da ripristinare il regolare flusso dell'acqua".

Dall'analisi degli elaborati progettuali si osservano le seguenti criticità e carenze:

- l'argine che il progetto prevede di rinforzare in sponda sinistra, in realtà è un rilevato, inizialmente adibito a campo di calcio, attualmente dismesso, poiché sembrerebbe essere privo delle necessarie autorizzazioni per l'occupazione dell'area demaniale (in merito si rimanda alle valutazioni dell'autorità idraulica Regione Marche). La conformazione di tale rilevato, già allo stato attuale, determina un restringimento della sezione di deflusso del fiume Tronto e favorisce la deviazione della corrente, in caso di eventi di piena, verso la sponda sud, con aumento del rischio idraulico e potenziale attivazione di fenomeni erosivi sulla sponda. A tal proposito, il rinforzo e/o ripristino di tale sponda, anche con opere di protezione tipo gabbioni, determinerebbe un incremento di tale effetto;
- la documentazione è carente di una tavola di sistemazione idraulica finale in particolare dell'alveo e della sponda destra;
- la documentazione è carente di una tavola di movimento terra e deviazione alveo nelle fasi realizzative;
- nella relazione idraulica manca una tabella di confronto del tirante idrico ante e post operam;

Per quanto sopra, al fine del rilascio dell'autorizzazione di competenza si resta in attesa di integrazione documentale.

Si segnala inoltre, che gli elaborati sono firmati digitalmente dall'arch. Attilio Aulozzi, mentre per le opere idrauliche fluviali la competenza tecnica, come chiarito dalla Corte di Cassazione è esclusivamente degli ingegneri.

In merito alle competenze per l'autorizzazione al taglio di vegetazione arborea in area demaniale, oltre allo scrivente Servizio, occorre interessare il DPD021 - Servizio Foreste e parchi - L'Aquila.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Mario CERRONI)
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Giancarlo MISANTONI)
firmato digitalmente