

L'Aquila li **27 MAR. 2018**

Prot. N.

1456Fax.
C.a.Alla Società
HYDROWATT SPA
Via G. Verdi n.5/7
63084 - FOLIGNANO (AP)
hydrowatt@legalmail.it**Oggetto:**

Progetto per la costruzione di Centrale Idroelettrica in località Stiffe nel Comune di S. Demetrio Né Vestini (AQ).
Nulla Osta per realizzazione opere interferenti con proprietà acquedottistica e sottostanti tubazioni idro-potabili.

Questo Ufficio Tecnico:

- Vista la Vs. richiesta pervenuta con pec ed acquisita al protocollo di questa Gran Sasso Acqua S.p.A. in data 21 marzo c.a. con n. 1351 e finalizzata all'ottenimento del Nulla Osta per la realizzazione di attraversamenti con condotta forzata in acciaio del DN800 interferenti con le proprietà acquedottistiche e sottostanti tubazioni idro-potabili in Comune di S. Demetrio Né Vestini località Stiffe;
- Esaminata la Planimetria catastale allegata all'istanza recante il tracciato della condotta forzata in acciaio DN 800 in progetto e più precisamente esaminata la *Soluzione "A"* :

Rilascia il seguente Nulla Osta:

- Si autorizza l'esecuzione degli attraversamenti trasversali sulle proprietà acquedottistiche sulle quali insistono le tubazioni Ido-potabili nei punti di interferenza di cui alla *Soluzione A* proposta;
- Gli attraversamenti nei 2 (due) punti di interferenza con le tubazioni idro-potabili indicati in planimetria dovranno essere *sottopassanti* le medesime condotte idriche;
- Sull'estradosso della condotta forzata dovrà essere apposto prima del rinterro idoneo nastro segnalatore al fine di segnalare la presenza dell'impianto qualora si ravvisi per la scrivente la necessità di intervenire sulle condotte idro-potabili;

Condizioni di carattere generale che regolano il presente Nulla Osta:

- Eventuali interventi di manutenzione e/o controllo sulle condotte idriche che dovessero rendersi necessari da parte della scrivente Società, non potranno essere ostacolati ed inoltre, non potrà essere rivendicato da parte vs. alcun tipo di risarcimento per eventuali danni dovessero arrecarsi al vs. impianto da eventuali rotture e/o perdite idriche che dovessero verificarsi sulle condotte idro-potabili ed altresì in modo analogo alcun risarcimento verrà corrisposto per danni eventualmente causati al vs. impianto durante le riparazioni delle medesime tubazioni idro-potabili;

Sede:
V. Ettore Moschino 23/B
67100 L'AQUILA
Tel. +39 0862 4021
Fax +39 0862 402500Registro Imprese AQ 4659
R.E.A. CCIAA AQ 83953
P.IVA e C.F. 00083520668Ufficio Tecnico
Settore Attività di Supporto
Geom. Paola D'Alfonsopaola.dalfonso@gransassoacqua.itwww.gsacqua.it

- Questo Ufficio Tecnico, con i propri Coordinatori del Servizio (sig. Vittorio Ventricini e geom. Giovanni Centi) si rende disponibile all'esecuzione di eventuali sopralluoghi congiunti che riterrete necessari al fine dell'individuazione della profondità di posa delle condotte idriche da attraversare;
- Nel raccomandare particolare cautela durante i lavori di scavo nelle zone di intersezione, si richiede che venga data a questo Ufficio tempestiva comunicazione scritta affinché il personale della scrivente Società possa effettuare tutte le verifiche e sopralluoghi che riterrà, ad insindacabile giudizio esperire sul posto.
- Resta inteso che qualsiasi ed eventuale danneggiamento venga arrecato alle tubazioni idriche durante i lavori autorizzati sarà oggetto di addebito nei Vs. confronti.

IL DIRETTORE TECNICO F.F.
Ing. Stefano Pacitti