

Prot. 354

Forlì, lì 27/08/2018

Trasmesso alla mail: [h@drowatt@legalmail.it](mailto:h@drowatt@legalmail.it)

Spett.le  
**HIDROWATT S.p.A.**  
Via G. Verdi, 5/7  
63084 FOLIGNANO (AP)

OGGETTO: Concessione nulla osta per la realizzazione di una condotta in pressione che alimenterà la Centrale Idroelettrica in località Stiffe del Comune di S. Demetrio Ne' Vestini

In riferimento alla Vs. nota prot. 190-18-AG del 18/07/2018 relativa alla richiesta di nulla osta ad intersecare le condotte gas ed a seguito sopralluogo congiunto sul posto in data 09/08 alla presenza del Geom. Giancarlo Alesi, siamo con la presente a comunicare il nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto alle seguenti condizioni:

- che la condotta forzata venga posata al di sotto della condotta gas nel rispetto delle distanze minime e delle normative tecniche di posa di cui alla UNI 10576:1996 *"Protezione delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo"*;
- che sull'estradosso della condotta forzata dovrà essere posato, prima del rinterro, idoneo nastro segnaletico al fine di segnalare la presenza della condotta qualora si ravvisi la necessità di intervenire sulla condotta gas;
- che non dovranno essere ostacolati interventi di ordinaria manutenzione e/o controllo delle condotte gas che dovessero rendersi necessari;
- che non potrà essere rivendicato alcun tipo di risarcimento per eventuali danni che dovessero arrecarsi al Vs. impianto a seguito di eventuali rotture o dispersioni di gas e/o per danni causati durante le eventuali riparazioni delle medesime condotte gas.

Nel raccomandare, quindi, particolare cautela durante i lavori di scavo nelle zone di intersezione, si richiede che venga comunicato con congruo anticipo la data di esecuzione dei lavori affinché il nostro personale possa effettuare tutte le verifiche e sopralluoghi che riterrà, a suo insindacabile giudizio, di esperire sul posto.

Resta inteso che la Società resta comunque responsabile per le conseguenze derivanti dai lavori che la stessa effettuerà direttamente o tramite terzi per eventuali danneggiamenti alle condotte del gas con conseguente addebito dei costi di interventi e/o riparazioni.

A disposizioni per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per rinnovare distinti saluti.

**Mediterranea Energia**

Soc. Cons. a.r.l.

Via Galvani, 17/A - 47122 FORLÌ

Tel. 0543.722046 - Fax 0543.797118

C.F. AP-IVA 03765640408