

PIANO SANIFICAZIONE SERBATOIO ACQUA MINERALE E RETE ACQUA MINERALE									
FREQUENZA	TIPOLOGIA LAVAGGIO	FASE		PRODOTTO	DOSAGGIO	TEMPE RATUR A °C	TEMPO min.	MONITORAGGIO_PUNTO DI CONTROLLO_RESPONSABILI TA'_ FREQUENZA_REGISTRAZION E	VERIFICA LCQ
ANNUALE	LAVAGGIO INTERNO (C.I.P.)	1	DRENAGGIO	n/a	n/a	n/a	n/a	VERIFICA VISIVA COMPLETO SVUOTAMENTO_OPERATORE E LCQ_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	CONCENTRAZIONE SODA NELLA SOLUZIONE LAVANTE_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_
		2	SANIFICAZIONE INTERNA (C.I.P.)	NaOH LIQUIDA 30%	1,5%	ambiente	30 (RICIRCOLO)	CONDUCIBILITA' ATTESA 80 (± 20)mS/cm_OPERATORE_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	
		3	DRENAGGIO	n/a	n/a	n/a	n/a	VERIFICA VISIVA COMPLETO SVUOTAMENTO_OPERATORE E LCQ_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	
		4	RISCIACQUO	ACQUA MINERALE	n/a	ambiente	30 (FINO AD ASSENZA RESIDUI)	RESIDUI DI SODA NELL'ACQUA DI RISCIACQUO_CARTINA FENOLFTALEINA_OPERATORE E LCQ_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	
		5	SANIFICAZIONE INTERNA (C.I.P.)	SANITIZZANTE A BASE DI H2O2 (ACQUA OSSIGENATA)e PAA (ACIDO PERACETICO)	0,25%	ambiente	30 (RICIRCOLO)	CONCENTRAZIONE 150ppm (± 50ppm)_ OPERATORE_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA DI RISCIACQUO_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA DI RISCIACQUO_
		6	DRENAGGIO	n/a	n/a	n/a	n/a	VERIFICA VISIVA COMPLETO SVUOTAMENTO_OPERATORE E LCQ_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_	
		7	RISCIACQUO	ACQUA MINERALE	n/a	ambiente	15	RESIDUI DI ACIDO PERACETICO NELL'ACQUA DI RISCIACQUO_CARTINA PER RILEVAZIONE DI PERACETICO O PEROSSIDO_OPERATORE_AD OGNI SANIFICAZIONE_Scheda Registrazione SANIFICAZIONE SERBATOIO E RETE IDRICA ACQUA MINERALE_ EFFICACIA DEL LAVAGGIO_EFFETTUARE PRELIEVO ACQUA DI RISCIACQUO PER ANALISI MICROBIOLOGICA	

alcalino

sanitizzante