



Prot. n. RA/ 0084597/18

L'Aquila, 22/03/2018

Rif. nota prot. n. 69501/18 del 09.03.2018 del Servizio Valutazioni Ambientali.
nota prot. n. 4597/17 del 11.01.2017 del Servizio del Genio Civile di L'Aquila.

Spett.le

Servizio Valutazioni Ambientali
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

Servizio Genio Civile di L'Aquila
pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Spett.le

Spumador S.p.A.
pec: spumador@legalmail.it

Oggetto: Domanda per la concessione a sanatoria ed autorizzazione provvisoria all'emungimento di acque sotterranee tramite pozzo ad uso Industriale ed Igienico in Comune di Sulmona. Ditta: Spumador S.p.a.

In riscontro alla nota a margine epigرافata con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato la conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona per il giorno 23.03.2018, si comunica che dalla documentazione trasmessa dal Servizio del Genio Civile di L'Aquila, con la nota a margine riportata, si evince che la portata di prelievo richiesta è nettamente superiore a quella critica individuata dalla prova di portata descritta nello Studio Idrogeologico di novembre 2016. Tali incongruenze vanno chiarite con ulteriori indagini e approfondimenti che permettano di valutare, con maggior chiarezza, le caratteristiche dell'acquifero. Tutto ciò al fine di evitare uno sfruttamento incondizionato dell'acquifero che può causare l'impoverimento o addirittura il danneggiamento dello stesso, in considerazione, anche, della notevole profondità raggiunta con la perforazione.

Si rammenta, infine, che la documentazione tecnica da trasmettere per il rilascio del parere di competenza dovrà contenere i requisiti minimi previsti dal Regolamento Acque della Regione Abruzzo (Decreto 13.08.2007, n. 3/Reg.).

Distinti saluti.

Il Delegato
Dott. Ing. Luciano Di Biase