

LEGENDA

- A

COMPARTO DI RICEZIONE
- B

BIOCELLE
- C

PLATEE DI MATURAZIONE
- D

AREA DI MANOVRA PER CARICO E SCARICO BIOCELLE
- E

VANO TECNICO A SERVIZIO DELLE BIOCELLE
- F

BIOFILTRI
- G

AREA STOCCAGGIO VERDE
- H

AREA STOCCAGGIO COMPOST FINALE
- I

AREA STOCCAGGIO SOLIDO SEPARATO
- M1

TRITURATORE APRISACCO
- M2

VAGLIO STELLARE
- M3

DEFERRIZZATORE
- M4

SPREMITRICE
- M5

POLIPREPARATORE
- M6

CENTRIFUGA
- M7

CABINA
- M8

UPGRADING BIOGAS
- M9

CALDAIA
- M10

MOTORE 600KW
- M11

EDIFICIO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
- M12

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
- M13

VASCA STOCCAGGIO FRAZIONE LIQUIDA SEPARATA
- M14

POST DIGESTORE
- M15

TRATTAMENTO GAS
- M16

TORCIA
- M17

DIGESTORE BIOGAS
- M18

DIGESTORE BIOGAS
- M19

POMPE/SCAMBIATORI
- M20

DISSABBIATORI
- M21

PREVASCA
- M22

UFFICI
- M23

PESA
- M24-M24/1

VENTILATORI PER ESTRAZIONE ARIA E RILANCIO AI BIOFILTRI
- M25-M25/1

SCRUBBER
- M26

VAGLIO TAMBURO ROTANTE
- M27

EVAPORATORE
- M28

SERBATOI DI STOCCAGGIO
- M29

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
- M30

VASCA FINALE ACQUA DEPURATA
- M31

MAGAZZINO
- M32


FOSSA RICEZIONE
- M33

FOSSA RICEZIONE
- M34

TRITOMISCELATORE


— ASPIRAZIONE ARIA  
— INSUFFLAZIONE BIOCELLE

2	01/08/2017	Revisione generale	R.Gia	F.Cona	L.Tella
1	12/07/2017	Aggiornata posizione scrubber - ventilatori	R.Gia	F.Cona	L.Tella
0	06/07/2017	Prima emissione	R.Gia	F.Cona	L.Tella
REV.	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Drawn	Checked	Approved



SEBIGAS

A DIVISION OF E-ERGY



CTIPBLU

Secretariato dei Fonti Rinnovabili

PROGETTO/PROJECT:  
IMPIANTO DI BIOMETANO DA DIGESTIONE ANAEROBICA DI FONTI RINNOVABILI

TITOLO/TITLE:  
PLANIMETRIA INSUFFLAZIONE BIOCELLE E ASPIRAZIONE  
TAV. 6A

FORMAT	SCALE	DISEGNO No./DRAWING No.	REV.	SHEET N°
A0	1:200	B117 - 190 .008. D	2	1

SEBIGAS S.p.A. - Via dell'Industria 1 - 37069 Montebelluna (TV) - Tel. 0422/864111 - Fax 0422/864112 - Email: info@sebigas.it

CTIPBLU S.p.A. - Via dell'Industria 1 - 37069 Montebelluna (TV) - Tel. 0422/864111 - Fax 0422/864112 - Email: info@ctipblu.it