



PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

Viale XXIV Maggio - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)
Tel. 0862 9166 Fax 0862 916018 - C.F. 93009730669
info@sirentivelino.it www.parcosirentivelino.it

PARCO SIRENTE VELINO

Anno	Titolo	Classe	Fascicolo	PARTENZA
2021	VIII	01	04	
Prot.n.	2875	Del	23/11/2021	



e p.c.

e-distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica
Centro Progettazione Lavori
e-distribuzione @pec.e-distribuzione.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Piano Resilienza 2019-2020 - Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 Kv denominato "Rocca di Cambio 14694" in cavo aereo e interrato, tratta da nodo rigido "D5201383686" a nodo rigido "D5202544295", ricadente nei Comuni di Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo.

Rif. ProLav ED52G190164 - Riferimento: AUT_2120636

Rif. Prot. e-distribuzione: E-DIS-31/08/2021-0718506 - Rif. Ns. Prot. 2119 del 31-8-2021

Rif. Prot. Regione Abruzzo: 0370500/21 del 17-9-2021 - codice pratica 21/0370500 - Rif. Ns. Prot. 2286 del 21-9-2021.

Soggetto proponente: e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica - Sviluppo Rete Centro Progettazione Lavori L'Aquila.

L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino,

Vista la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;

Visti i Decreti del Ministero dell'Ambiente del 3-4-2000 e del 3-9-2002;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17-10-2007;

Verificato il formulario standard "Natura 2000" relativo agli habitat e alle specie animali e vegetali per le quali il sito è stato individuato;

Vista la L.R. 11/99 e la L.R. 26/03;

Vista la D.G.R. n. 119/02 e la D.G.R. n. 209/08;

Viste le D.G.R. 279/2017 e D.G.R. 562/2017;

Vista la L.R. n. 38/96 e la L.R. 42/2011;

Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) direttiva 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4;

Visto il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica" approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 8 del 07-02-2013;

Vista la VIncA redatta dal Dr. Domenico Della Croce;

Preso atto:

- che la ricostruzione della linea elettrica aerea viene eseguita su linea esistente e in esercizio, in media tensione 20 Kv;

- che la linea aerea MT esistente è in conduttori nudi che alimentano le cabine e i Posti di Trasformazione su Palo (PTP);
- che si procederà alla sostituzione dei conduttori nudi con cavo aereo del tipo elicato con guaina isolante;
- che è prevista la posa di nuovi sostegni, in sostituzione di quelli esistenti deteriorati dal tempo o non idonei a sopportare le nuove sollecitazioni;
- che i tratti di linea elettrica siti in prossimità dei centri abitati verranno eseguiti in modalità interrata;

Dato Atto che nella VInCA si dichiara:

- che le tipologie dei lavori (sostituzione di pali, sostituzione di cavi e interrimento di linea) non comportano la frammentazione di Habitat, in quanto la situazione attuale non viene modificata;
- che gli interventi non prevedono eccessive ripuliture del sottobosco lungo la Linea MT se non nelle immediate vicinanze del punto dove verrà posizionato il palo;
- che, per quanto attiene l'elemento faunistico, saranno adottati accorgimenti volti a minimizzare l'azione di disturbo sulla fauna causata dai lavori programmati;
- che sarà evitato il taglio sistemico di tutte le specie arbustive lungo la linea MT così come saranno rilasciate al taglio tutte le specie sporadiche e le specie fruttifere presenti;
- che le aree d'intervento saranno 'bonificate' da eventuali rifiuti, prodotti durante i lavori e/o presenti in quanto lasciate nel passato, quali lattine, buste di plastica, ecc.;
- che i lavori non si effettueranno durante il periodo aprile - giugno, stagione riproduttiva di molte specie faunistiche, e durante il mese di ottobre nel rispetto del periodo di iperfagia dell'Orso;
- che tutte le misure di mitigazione verranno adottate simultaneamente alla realizzazione del progetto;

Considerato che l'Ente Parco non è ancora dotato del Piano del Parco e di altri regolamenti attuativi specifici in materia;

Fatte salve, comunque, le competenze degli altri Enti interessati,

PRENDE ATTO

che l'opera, ai sensi dei D.P.R. 357/97 e 120/03, non determina una incidenza significativa alla conservazione dei siti interessati, stabilendo l'obbligo di attuare tutte le misure previste nella VInCA.

Si emanano le seguenti prescrizioni:

- a ultimazione dei lavori le aree interessate dalle opere dovranno essere sistemate a regola d'arte ripristinando lo stato dei luoghi;
- devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall'art. 5 comma 2 sub. a) del Decreto Ministero Ambiente n. 184 del 17-10-2007: "Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione", e da quanto previsto dalla D.G.R. 279/2017 e dalla D.G.R. 262/2017.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Leucio Angelosante





Direttore
Dott. Igino Schiavarelli

